

NOVÁ SKŘÍŇ HUP
NA STÁVAJÍCÍM MÍSTĚ
-HUP DN25 – STÁVAJÍCÍ
-REGULÁTOR B25 (25m³/h) – NOVÝ

P1–NOVÁ SESTAVA (RESTAURACE+BYT)
-KK DN25
-PLYNOMĚR G6 (10m³/hod)
-KK DN25

P2–NOVÁ SESTAVA (FOTBAL.ZÁZEMÍ)
-KK DN25
-PLYNOMĚR G6 (10m³/hod)
-KK DN25

P3–PODRUŽNÉ MĚŘENÍ (BYT)
-KK DN25
-PLYNOMĚR G2,5 (4m³/hod)
-KK DN25
-UMÍSTĚNO V NICE ZDIVA

CHRÁNIČKA DLE TPG 704 01

CHRÁNIČKA SKRZ STROP
DLE TPG 704 01

CHRÁNIČKA DLE TPG 704 01

CHRÁNIČKA DLE TPG 704 01

CHRÁNIČKA DLE TPG 704 01

-VEDENO V ODVĚTRÁVANÉM PODHLEDU-

-VEDENO VOLNĚ-

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
SPOTŘEBA 0,3–2,0 m³/hod

2xPLYNOVÝ SPORÁK
0,05–1,5 m³/hod
(ZÁVISÍ NA KONKRÉTNÍM TYPU)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
1.01	ZÁZEMÍ ÚDRŽBY	29.85
1.02	TECHNICKÁ MÍSTNOST	9.11
1.03	CHODBA	6.83
1.04	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	7.79
1.05	WC MUŽI	1.64
1.06	WC MUŽI	1.64
1.07	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	5.34
1.08	WC ŽENY	1.50
1.09	WC ŽENY	1.50
1.10	WC ŽENY	1.50
1.11	WC - INVALIDÉ	2.95
1.12	ZÁZEMÍ ÚDRŽBY	3.75
1.13	ZÁDVEŘÍ	2.03
1.14	ŠATNA	2.96
1.15	CHODBA	2.25
1.16	ŠATNA	16.44
1.17	ŠATNA	16.44
1.18	UMÝVÁRNA	6.14
1.19	WC	5.75
1.20	WC	1.04
1.21	WC	1.03
1.22	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1.27
1.23	SPRCHY	9.77
1.24	ŠATNA ROZHODČÍCH	13.51
1.25	PŘEDSÍŇ	1.97
1.26	WC MUŽI	1.44
1.27	SPRCHA	1.44
1.28	WC ŽENY	1.73
1.29	PŘEDSÍŇ	1.98
1.30	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7.37
1.31	ZÁDVEŘÍ	4.30
1.32	KOMORA	4.22
1.33	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3.44
1.34	ZASEDACÍ MÍSTNOST	54.18
1.35	SÁL RESTAURACE	104.59
1.36	VÝDEJ	7.67
1.37	MYTÍ NÁDOBÍ	7.25
1.38	PŘÍPRAVNA	18.65
1.39	ZÁZEMÍ PERSONÁLU	10.72
1.40	CHODBA	4.44
1.41	WC ŽENY	6.50
1.42	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	3.15
1.43	WC MUŽI	6.17
1.44	PŘEDSÍŇ + ÚKLID	2.63
1.45	WC - PERSONÁL	1.13
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		407.00

LEGENDA POTRUBÍ

— + — + — + — POTRUBÍ VNITŘNÍHO PLYNOVODU – Cu
(VEDENO V ODVĚTRÁVANÉM PODHLEDU,
ZASEKÁNO DO ZDIVA. VOLNĚ PO KONSTRUKCI)

POZNÁMKA

- PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU A ODVOD SPALIN PRO PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE VIZ ÚT
- REALIZACE MUSÍ BÝT PROVEDENA DLE TPG 704 01
- PROSTUPY PODLAHOU A STĚNOU NUTNO OPATŘIT CHRÁNIČKOU (PŘÍPADNĚ UTĚSNENOU OCHRANNOU TRUBKOU) DLE TPG 704 01
- PLYNOVODNÍ POTRUBÍ BUDE BEZPROSTŘEDNĚ PŘED NAPOJENÍM NA SPOTŘEBIČ OPATŘENO UZAVÍRACÍ ARMATUROU PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE

±0,000 = PODLAHA 1.NP

Investor Obec Bolatice	Zodpovědný projektant Ing. Jiří Jurečka
Místo stavby/Kraj: Bolatice/MSSK	Vypracoval Ing. Vojtěch Štíma

Akce:
**STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA
OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE
FK BOLATICE**

D.1.4.E – PLYNOINSTALACE

Obsah:
Vnitřní plynovod – Půdorys 1.NP

J&J STUDIO
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

J&J studio - inženýrské sítě s.r.o.
U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava
IČ: 26864169, DIČ: CZ26864169

Číslo zakázky: 026/2021	Stupeň: DUR+DSP+DPS
----------------------------	------------------------

Datum: 06/2021	Formát: 4xA4
-------------------	-----------------

Měřítko: 1:50	Výkres č.: D.1.4.E–02
------------------	--------------------------