

KAPSA VYPLNĚNA BETONOVÝM
POTĚREM
VYZTUŽENO PÁSKEM Z KARI SÍTĚ
100/100/4

VNĚJŠÍ ROH K4

VNITŘNÍ KOUT 50/50 (K5)

MONTÁŽNÍ KOTVENÍ
EPS - 2 ks / m²

PĚNOVÁ PÁSKA

KERAMICKÁ TVÁRNICE
tl.380 mm ULOŽENÁ NA
PLOCHO

TEPELNÁ IZOLACE PIR,
tl.100 mm

KOTVA PRO PLOCHÉ STŘECHY

POLYURETANOVÝ TMEL

V MÍSTĚ STYKU STĚNA/STROP DOPORUČENO PROŘÍZNOUT
ZAVADLOU OMÍTKU A VYPLNIT AKRYLOVÝM TMELEM

VYROVNAT
 TEPELNĚIZOLAČNÍ MALTOU


2 x NOSNÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD 23,8
ULOŽENÝ DO LOŽE Z MALTY TL. MIN 6 MM


VZDUCHOTĚSNÁ OKENNÍ FOLIE PRO
INTEŘOVOU STRANU PŘIPOJOVACÍ SPÁRY

UKONČOVACÍ PROFIL S
DILATAČNÍ PÁSKOU

DOPLŇKOVÁ CIHLA PRO OSTĚNÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

 PRO NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO Š.500 MM JSOU NAVRŽENY BROUŠENÉ CIHELNÉ BLOKY TL. 500 MM VYPLNĚNÉ EXPANDOVANÝM POLYSTYRENEM NEBO MINERÁLNÍ VATOU, PEVNOST ZDIVA V TLAKU 8 MPA, ZDĚNÍ NA TENKOVRSŤVOU ZDÍCI MALTY S PEVNOSTÍ 5 MPA, ROZMĚR 247X500X249 MM, POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 90 DP1, U=0,120 W/M²K.

 OMÍTKA HYDROIZOLACE

 STROPNÍ PANELE

 TEPELNÁ IZOLACE XPS TEPELNÁ IZOLACE EPS ŽELEZOBETON
PROSTÝ BETON

 STŘEŠNÍ FOLIE PVC-P

 SEPARAČNÍ TEXTILIE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ING.KŘEHLÍK

ING.ARCH.MARKÉTA BERÁNKOVÁ

AVLÍČKŮV BROD

KRAJ:	VYSOČINA
-------	----------

INVESTOR: Technické služby, Na Valech 3523, 58001 Havlíčkův Brod

REVITALIZACE BUDOVY A ÚPRAVY AREÁLU TS HB
BĚLOHRADSKÁ 3582, HAVLÍČKŮV BROD 580 01

D.101.1.1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

DETAIL Č.1 – ATIKA

STAVO
THERM
PROJEKCE

STUPEN:	DPS
DATUM:	09/2025
ZAK.ČÍSLO:	24008
MĚŘITKO: 1:5	Č.v. D.101.1.1.2.23