



Tabulka místností		
Číslo	Název	Plocha [m²]
1.01	ZAVĚŘENÍ	16,07
1.02	ZAVĚŘENÍ + SCHODIŠTĚ	13,5
1.03	TECHNICKÁ MÍSTNOST	8,38
1.04	PŘEDSÍŇ – POKLOUŠKOVNÍ WC	4,11
1.05	PRÁČOVNÁ KOMBINA	1,98
1.06	TOILET	7,5
1.07	SKLAD NÁŘADÍ	26,61
1.08	GAJAT	111,48
1.09	CHODBA	32,37
1.10	SKLAD NÁHRADNÍCH DÍLŮ	22,55
1.11	SKLAD OŠETŘOVACÍ MATERIÁLŮ	24,6
1.12	KANCELÁŘ VEDOUČÍHO	26,65
1.13	WC – ŽIV.	4,95
1.14	UMÝVÁRNA – POKLOUŠKOVNÍ	5,5
1.15	SPRCHA – POKLOUŠKOVNÍ	2,2
1.16	SÁLNA – POKLOUŠKOVNÍ	21,9
1.17	PROVOZNÍ TECHNICKÁ MÍSTNOST	29,04
1.18	SKLAD OBÁLŮ	5,2

Celková plocha [m²]: 384,6

LEGENDA

- Kzi** Klozetová mísa – závěsná pro imobilní konstrukce s možností klozetové míse s nádrží + ovládací tlačítko Rohový ventil G 1/2"
- Ui** Umývadlo keramické pro imobilní 8.640mm + uzávěrka odpadní G5/4" Baterie umývadlová – stojánková , 2x roh.ventil G1/2"
- U** Umývadlo keramické 8.600mm + uzávěrka odpadní G5/4" Baterie umývadlová – stojánková , 2x roh.ventil G1/2"
- VL** Výtlačná keramická, odpad DN100 Baterie nástěnná páková s ruční sprchou a raménkem 30cm
- D** Dřez nerezový dvojitý s odkapávačem, vestavěný do kuchyňské linky + uzávěrka odpadní G5/4" Baterie dřezová – stojánková , 2x roh.ventil G1/2"
- S** Sprchový slábek dl.800mm + uzávěrka odpadní G5/4" Baterie sprchová s ruční sprchou
- P** Pisoir keramický + uzávěrka odpadní G5/4" Splachování senzorové
- PK** PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL o výkonu do Q=6-47,9 kW(80/60°C)
- OV** ZASOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV SOLÁRNÍ s dvěma topnými spirálami o objemu V= 750L Baterie sprchová s ruční sprchou
- H** Hydrantová skříň typ B, s požární výzbrojí do výšky D19/30m

0,000=412,000 m n.m.		
vypracoval	Zodpovědný projektant	MARTA KYŇCLOVÁ projektová činnost ve výstavbě 582 35 UJOCE 188 ČI.066/19007 ZK.011.070077 tel.777 729 605
MARTA KYŇCLOVÁ	MARTA KYŇCLOVÁ	
KRAJ: VYSOČINA	OBEČ : HAVLÍČKŮV BROD	
INVESTOR:	Technické služby, Na Valech 3523, 58001 Havlíčkův Brod	
REVITALIZACE BUDOVY A ÚPRAVA AREÁLU TS HB BĚLOHRADSKÁ 3582, 58001 HAVLÍČKŮV BROD D.101.1.1.2.2 ZDRAVOTNÍ TECHNICKÉ INSTALACE VODOVOD 1.NP		
Stupeň		DPS
Datum		9/2025
Znak: číslo		ZS 513/1
Měřítko		Č. výkresu
1:50		D.101.1.2.2-5