



NIKA V OBVODOVÉ ZDI PRO HU OBJEKTU KK DN32,
NIKA VELIKOSTI 300×300×200 mm OPATŘENA DVÍŘKY
S OTVORY A NÁPÍSEM "PLYN",
V NICE OSAZEN MANOMETR 0-6 kPa S MAN. VENTILEM,
NIKA UMÍSTĚNA MIN. 0,3 m NAD TERÉNEM,
STOUPACÍ POTRUBÍ VEDENO V DRÁŽCE V OBVODOVÉ ZDI
POD OMÍTKOU, V CELÉ DÉLCE VEDENO V OCHRANNÉ TRUBECE

NITL PŘÍVOD PLYNU PEØ4,0×3,7 mm DÉLKY -37,3m,
PROVOZNÍ TLAK 2 kPa,
U OBJEKTU POTRUBÍ VYVEDENO ZE ZEMĚ A UKONČENO DOPROVNÍM
UZÁVĚREM KK DN32 UMÍSTĚNÝM V NICE V OBVODOVÉ ZDI,
PŘED VÝSTUPEM POTRUBÍ ZE ZEMĚ OSAZEN PŘECHODOVÝ KUS PE/OC,
KRYTÍ POTRUBÍ MIN. 0,8m (POCHŮZÍ PLOCHA), MIN. 10m (POJEZDOVÁ PLOCHA)

NOVÝ PILÍŘ PRO HUP KK DN25, REGULÁTOR BV (omax 10
m3/hod) A FAKTURAČNÍ PLYNOMĚR G4, ROTEC 250mm
(omax 6 m3/hod), S UZÁVĚREM ZA PLYNOMĚREM KK DN32,
PILÍŘ UMÍSTĚN V OPLACENÍ VEDELE PILÍŘE ELEKTRO

STÁVAJÍCÍ + NOVÁ ČÁST STL PŘÍPOJKY PEØ32×3,0mm
O DÉLCE -24,0m, UKONČENA V PILÍŘI PRO HUP,
REGULACI A MĚŘENÍ PLYNU ŘEŠENO V SAMOSTATNĚ
DOKUMENTACI "PŘELOŽKA STL PŘÍPOJKY"

LEGENDA SPOTŘEBIČŮ

Ⓐ PLYNOVÝ ZÁVEŠNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL

- VÝKON 6,0-4,7,9 kW
- SPOTŘEBA 5,30 m3 /hod
- TEPLOTA SPALIN max. 69°C
- PŘIPOJENÍ PROVEDENO PŘES PLYNOVOU HADICI
- ODVOD KONDENZAČTU Z KOTLE A KOUŘOVÉ CESTY
- NARPOJEN NA VNITŘNÍ KANALIZACI
- KOTEL V PROVEDENÍ "Č43x" - SPOTŘEBIČ UZÁVŘENÝ
- EMISNÍ TRÍDA NOx-5
- NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 230V/50Hz , EL. PŘÍKON 90 W, EL. KRYTÍ IPX4D

ⓐ

KOMÍNOVÝ PRŮDUCH PRO ODVOD SPALIN OD PLYNOVÉHO KOTLE:
ODTÁH SPALIN SVEDEN POTRUBÍM Ø80mm KOMÍNOVÝM PRŮDUCEM,
PŘÍVOD VZDUCHU DO KOTLE ZAJIŠTĚN PROUDĚNÍM MEZI KOMÍNOVOU VLOŽKOU A
POTRUBÍM ODKOUŘENÍ,
DOPROJENÍ NA KOMÍNOVÝ PRŮDUCH PROVEDENO KOAXIÁLNÍM POTRUBÍM
Ø80/125mm PŘES PŘIPOJOVACÍ ADAPTÉR,
NA POTRUBÍ ODKOUŘENÍ OSADIT DÍL S KONTROLNÍM OTVOREM,
DÉLKA POTRUBÍ ODKOUŘENÍ -8,0m

ZODP. PROJEKTANT		ING. LEOŠ POHANKA	
VYPRACOVAL		MILOSLAVA STEHLÍKOVÁ	
KRAJ		KRAJ VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD
MÍSTO STAVBY		Havlíčkův Brod, Bělohradská 3582, k.ú. Havlíčkův Brod parc.č. st. 1753	
INVESTOR		Technické služby Havlíčkův Brod p.o Na Valech 3523, 580 02 Havlíčkův Brod, IČ: 70188041	
AKCE		FORMÁT 2x44	
Revitalizace budovy a úpravy areálu TS HB Bělohradská 3582, Havlíčkův Brod D.101.1.2.3 PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ		DATUM 11/2025	
		STUPĚŇ DPS	
		ČÍSLO ZAKÁZKY 54/25	
		ZMĚNA Z1 11/2025	
OBSAH VÝKRESU		Č. VÝKRESU	
PŮDORYS 1.NP		Č. PARÉ	