

SOLÁRNÍ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DNIS PŘIPOJENY PŘES KULOVÝ KOHOUT DNIS. PO ZPROVOZŇENÍ A ODVZDUŠŇENÍ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU BUDE ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL UZAVŘEN

KOLEKTORY V POČTU 6 KUSŮ OSAZENY NA PLOCHÉ STŘEŠE NA TYPOVÉ KONSTRUKCI VÝROBCE KONSTRUKCE BUDE ZATÍŽENA BETONOVÝMI PZD DESKAMI MIN. VÁŽE 120 KG NA KOLEKTOR SKLON KOLEKTORŮ BUDE DLE SKLONU KONSTRUKCE NA 4,5° AZIMUTEM 33° JIHOZÁPAD. DOPLOJENÍ KOLEKTORŮ NA ROZVOD Z MĚDI BUDE PROVEDENO POMOCÍ NEREZOVÉ TLAK. HADICE VHODNÉ PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY. ROZVOD POTRUBÍ BUDE V NEJVYŠŠÍM MÍSTĚ NA VÝSTUPU Z KOLEKTORŮ OPAŘEN ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY A DÁLE SPÁDOVÁN DO STROJOVNY. ODVZDUŠŇENÍ BUDE PROVEDENO PŘI NAPUŠTĚNÍ. PŘI PROVOZU BUDE ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL UZAVŘEN.

VYSVĚTLIVKY



SOLÁRNÍ KOLEKTORY - TEPELNÉ TRUBICE 6 ks 6x1,1 = 6,6 m² OSAZENY VERTIKÁLNĚ VEDLE SEBE NA TYPOVÝCH KONZOLÁCH

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - SOLÁRNÍ OHŘEV TV


V RATNÉ POTRUBÍ - SOLÁRNÍ OHŘEV TV

KABEL Y MAR (KRESLENY SCHÉMATICKY)

SOLÁRNÍ KOLEKTORY

SKLON KOLEKTORU - 4,5°

AZIMUT : +33° JIHOZÁPAD



ZODP. PROJEKTANT		Jiří BRODský				Jiří Brodský			
VYPRACOVAL		Jiří BRODský		projektant vytápění		vzduchotechniky a chlazení			
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD	Havířkův Brod	energetický specialista					
MÍSTO STAVBY	BĚLOHRADSKÁ 3582, HAVÍČKŮV BROD 580 01			Břež nad Oslavou č.94, 592 14 Nové Veselí					
INVESTOR	Technické služby Havířkův Brod Na Valech 3525,58001 H. Brod			tel.: 605 437 452, vytapeni@email.cz					
				IČO: 74903438, DIČ: CZ7712174525					
AKCE				FORMÁT		2x44		Č. VÝKRESU	
				DATUM		09/2025			
				STUPEŇ		DPS			
				ČÍSLO ZAKÁZKY		15/2025			
				ZMĚNA					
OBSAH VÝKRESU				ČÁST DOK.		MĚŘÍTKO		Č. PARÉ	
PŮDORYS STŘECHY						1:100			
								3	