



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 1.1 SESTAVA ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ 1"x EK -9 VÝVODŮ PRO OTOPNÁ TĚLESA BEZ PRŮTOKOMĚRŮ (VČETNĚ ODVZDUŠNĚNÍ A KUL.KOHOUTŮ) OSAZENÝ VE ZDI V TYPOVÉ SKŘIŇI P4 1030x690-785x110-160-šxvxh
- 1.2 SESTAVA ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ 1"x EK -9 VÝVODŮ PRO OTOPNÁ TĚLESA BEZ PRŮTOKOMĚRŮ (VČETNĚ ODVZDUŠNĚNÍ A KUL.KOHOUTŮ) OSAZENÝ VE ZDI V TYPOVÉ SKŘIŇI P4 1030x690-785x110-160-šxvxh
- 2.1 SESTAVA ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ 1"x EK -10 VÝVODŮ PRO OTOPNÁ TĚLESA BEZ PRŮTOKOMĚRŮ (VČETNĚ ODVZDUŠNĚNÍ A KUL.KOHOUTŮ) OSAZENÝ VE ZDI V TYPOVÉ SKŘIŇI P4 1030x690-785x110-160-šxvxh
- 2.2 SESTAVA ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ 1"x EK -12 VÝVODŮ PRO OTOPNÁ TĚLESA BEZ PRŮTOKOMĚRŮ (VČETNĚ ODVZDUŠNĚNÍ A KUL.KOHOUTŮ) OSAZENÝ VE ZDI V TYPOVÉ SKŘIŇI P4 1030x690-785x110-160-šxvxh

VYSVĚTLIVKY POTRUBÍ

- OTOPNÁ TĚLESA-HLAVNÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ Z MĚDI-NAPOJENÍ R+S ZE STROJOVNY ÚT
- OTOPNÁ TĚLESA-HLAVNÍ VRATNÉ POTRUBÍ Z MĚDI-NAPOJENÍ R+S ZE STROJOVNY ÚT
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ Z PEX-AL-PEX - OTOPNÁ TĚLESA
- VRATNÉ POTRUBÍ Z PEX-AL-PEX - OTOPNÁ TĚLESA
- KABELY MARIPOUZE SCHÉMATICKY)

VYSVĚTLIVKY

- KK - KULOVÝ KOHOUT
- AOV - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- VK - VYPROUŠTĚCÍ KOHOUT

SI - ČÍSLO STOUPAČKY

PROSTOROVÝ TERMOSTAT(ČIDLO) ZONY-MÍSTNOSTI - ZAKRESLENO ORIENTAČNĚ UMÍSTĚNÍ, PŘÍPRAVA ZATRUBKOVÁNÍ+KABELAŽ ZAJISTÍ PROFESE ELEKTRO - REGULACE VYTÁPĚNÍ (ZATRUBKOVÁNO PRO VÝHLEDOVÉ OSAZENÍ CENTRÁLNÍ REGULACE)

R

POZN.:TEPLOTNÍ ČIDLA BUDOU ZATRUBKOVÁNY K ROZDĚLOVACÍ DANÉHO PATRA.

POTRUBÍ SPÁDOVAT DLE SITUACE NA MONTÁŽI. JEDNÁ SE O SPÁD 3‰ NEBO VĚTŠÍ. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZMĚNY, VYNUCENÉ SITUACÍ NA MONTÁŽI, JE NUTNO ZAMEZIT VZNIKU NEOVZDUŠNĚNÝCH MÍST INSTALACÍ ODVZDUŠŇOVACÍCH VENTILŮ A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE NEJSOU NA VÝKRESE VYZNAČENY.

ZODP.PROJEKTANT	Jiří BRODSKÝ	<div>PROJEKT</div> <div><div>Jiří Brodský</div><div>projektant vytápění vzduchotechniky a chlazení energetický specialista</div></div>
VYPRACOVAL	Jiří BRODSKÝ	
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	
MÍSTO STAVBY	BĚLOHRADSKÁ 3582, HAVLIČKŮV BROD 580 01	
INVESTOR	Technické služby Havlíčkův Brod,Na Valech 3525,58001 H.Brod	<div>Bíeří nad Oslavou č.94, 592 14 Nové Veselí tel.: 605 437 452, vytapeni@enail.cz IČO: 74903438, DIČ: CZ7712174525</div>

AKCE	FORMÁT		2xA4	Č. VÝKRESU
	DATUM		09/2025	
	STUPEŇ		DPS	
	ČÍSLO ZAKÁZKY		15/2025	
	ZMĚNA			

REVITALIZACE BUDOVY A ÚPRAVY AREÁLU TS HB BĚLOHRADSKÁ 3582, HAVLIČKŮV BROD 580 01 D.101.1.2.4 TPS – VYTÁPĚNÍ	6
--	---

OBSAH VÝKRESU	ČÁST DOK.	MĚŘÍTKO	Č. PARÉ
MONTÁŽNÍ SCHÉMA R+S		N	