



Tabulka místností		
Číslo	Název	Plocha [m²]
1.01	ZAVĚTRÍ	16,07
1.02	ZADVEŘÍ + SCHODIŠTĚ	13,5
1.03	TECHNICKÁ MÍSTNOST	8,39
1.04	PŘEDSÍŇ – POKYTOVOSTNÍ WC	4,11
1.05	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,98
1.06	FVE	7,5
1.07	SKLAD NÁRADÍ	26,61
1.08	GARÁŽ	111,48
1.09	CHODBA	32,37
1.10	SKLAD NÁHRADNÍCH DÍLŮ	22,50
1.11	SKLAD OSTATNÍHO MATERIÁLU	24,6
1.12	KANCELÁŘ VEDOUCÍHO	26,65
1.13	WC – INV	4,95
1.14	UMYVÁRNA – POCHŮZKÁŘI	5,5
1.15	SPRCHA – POCHŮZKÁŘI	2,2
1.16	ŠATNA – POCHŮZKÁŘI	21,9
1.17	PROVOZNĚ TECHNICKÁ MÍSTNOST	29,04
1.18	SKLAD OBALŮ	5,2

Celková plocha [m²]: 364,39

- Legenda:
- Rozvaděč
  - Nouzové svítidla piktogram dolu
  - Nouzové svítidla piktogram schody dolů
  - Nouzové svítidla piktogram vlevo
  - Nouzové svítidla piktogram vpravo
  - Nouzové svítidla vnější nad dveřmi
  - Led pásek do kuchyňské linky
  - Vnější přisazené LED svítidlo nad vstupními dveřmi
  - Vnější nástěnné LED svítidlo
  - Venkovní LED svítidlo na výložníku
  - Reklamní panel (připravit kabelový vývod ukončený v krabici)
  - Čidla soumrakového spínače
  - Nástěnný pohybový spínač
  - Stropní pohybový spínač
  - Vypínač
  - Vypínač IP44
  - Sériový vypínač
  - Střídavý vypínač
  - Střídavý vypínač IP44
  - Střídavý vypínač dvojitý
  - Křížový vypínač

±0,00 / STÁVAJÍCÍ OBJEKT / =411.935

AUTORIZACE	VYPRACOVAL	Jiří Provazník
Ing. Lumír Mach	Jiří Provazník	Želivského 868
		580 01 Havlíčkův Brod
		Č. 635 635 09
OBEC: Havlíčkův Brod	KRAJ: Vysočina	tel: 721 484 774
INVESTOR: Technické služby, Na Valech 3523, 580 01 Havl. Brod		e-mail: elektro-provaznik@email.cz
Revitalizace budovy a úpravy areálu TS HB	STUPEŇ:	DPS
Bělohorská 3582, Havlíčkův Brod 580 01	DATUM:	9/2025
D.1.2.5 TPS – Silnaproud	ZAK.ČÍSLO:	
VÝKRES: Osvětlení 1.np	MĚŘITKO:	Č.V.
	1:50	D.1.2.5.2.1

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ  
230/400V AC 50Hz TN-C, TN-S  
OCHRANA PŘED PORUCHOU  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.  
OCHRANA DOPLŇKOVÁ – RCD  
OCHRANA DOPLŇKOVÁ – DOPLŇKOVÉ POSPOJENÍ