



Tabulka místností		
Číslo	Název	Plocha [m ²]
2.01	SCHODIŠTĚ	23,87
2.02	PŘEDSÍŇ WC – MUŽI	7,38
2.03	WC – MUŽI	1,46
2.04	WC – MUŽI	1,75
2.05	UMÝVÁRNA – MUŽI	10,03
2.06	SPRCHA – MUŽI	2,11
2.07	SPRCHA – MUŽI	2,11
2.08	SPRCHA – MUŽI	2,11
2.09	ŠATNA – MUŽI	60,18
2.10	SUŠÁRNA	8,6
2.11	PŘEDSÍŇ WC – ŽENY	3,7
2.12	WC – ŽENY	1,65
2.13	WC – ŽENY	1,65
2.14	UMÝVÁRNA – ŽENY	4,6
2.15	SPRCHA – ŽENY	1,88
2.16	SPRCHA – ŽENY	1,88
2.17	ŠATNA – ŽENY	27,95
2.18	JÍDELNA + KUCHYŇSKÝ KOUT	65,92
2.19	ÚKLID	6,16
2.20	CHODBA	19,76

Celková plocha [m²]: 254,79

Legenda:

- Rozvaděč
- Nouzové svítidlo piktogram dolu
- Nouzové svítidlo piktogram schody dolů
- Nouzové svítidlo piktogram vlevo
- Nouzové svítidlo piktogram vpravo
- Nouzové svítidlo vnější nad dveřmi
- Leď pásek do kuchyňské linky
- Vnější přisazené LED svítidlo nad vstupními dveřmi
- Vnější nástěnné LED svítidlo
- Venkovní LED svítidlo na výložníku
- Reklamní panel (připravit kabelový vývod ukončený v krabici)
- Čidlo soumrakového spínače
- Nástěnný pohybový spínač
- Stropní pohybový spínač
- Vypínač
- Vypínač IP44
- Sériový vypínač
- Střídavý vypínač
- Střídavý vypínač IP44
- Střídavý vypínač dvojtyp
- Křížový vypínač

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN-C, TN-S
OCHRANA PŘED PORUCHOU
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.
OCHRANA DOPLŇKOVÁ – RCD
OCHRANA DOPLŇKOVÁ – DOPLŇKOVÉ POSPOJENÍ

±0,00 / STÁVAJÍCÍ OBJEKT / =411.935

AUTORIZACE	VYPRACOVAL	Jiří Provazník
Ing Lumír Mach	Jiří Provazník	Želivského 868 580 01 Havlíčkův Brod Č 635 635 09 tel: 721 484 774 e-mail: elektro-provaznik@email.cz
OBEC: Havlíčkův Brod	KRAJ: Vysočina	
INVESTOR: Technické služby, Na Valech 3523, 580 01 Havl.Brod		
Revitalizace budovy a úpravy areálu TS HB Bělohorská 3582, Havlíčkův Brod 580 01 D.1.2.5 TPS – Silnaproud		
VÝKRES: Osvětlení 2.np		
STUPEŇ:	DPS	
DATUM:	9/2025	
ZAK.ČÍSLO:		
MĚŘÍTKO:	Č.V.	
1:50	D.1.2.5.2.2	