

PODÉLNÝ ŘEZ

SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC-U200 – dl.49,5m – 1,4%

| | | | | |
|-------------------|---|-------|-------|----------|
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ | HAVLIČKŮV BROD, AREÁL TECHNICKÝCH SLUŽEB – UL.BĚLOHRADSKÁ | | | |
| VZDÁLENOST ŠACHET | 13,0m | 17,0m | 19,0m | 0,5 4,0m |



| | | | |
|-------------------------------------|---|---|----------------------|
| MATERIÁL POTRUBÍ, DÉLKA(m),SKLON(‰) | ULTRA SOLID BP PVC-U 200 – 13 m – 2,46% | ULTRA SOLID BP PVC-U 200 – 36,50 m – 1,1% | litina TL150–5,0m–1% |
|-------------------------------------|---|---|----------------------|

PRŮTOČNÉ MNOŽSTVÍ(Q=47,2l/s), PRŮTOČNÁ RYCHLOST(V=1,85m/s)

±0,000=412,000 m n.m.

| | | | |
|---|-----------------------|--|------------|
| Vypracoval | Zodpovědný projektant | MARTA KYNCLOVÁ projektová činnost ve výstavbě 582 35 LUČICE 188 IČO:86678987 ČKAIT:0700977 tel.777 729 605 | |
| MARTA KYNCLOVÁ | MARTA KYNCLOVÁ | | |
| KRAJ: VYSOČINA | OBEC : HAVLIČKŮV BROD | | |
| INVESTOR: Technické služby, Na Valech 3523, 58001 Havlíčkův Brod | | Stupeň | DPS |
| REVITALIZACE BUDOVY A ÚPRAVA AREÁLU TS HB BĚLOHRADSKÁ 3582, 58001 HAVLIČKŮV BROD D.105 VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA | | Datum | 9/2025 |
| | | Zak.číslo | 25 513/1 |
| KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – PODÉLNÝ ŘEZ | | Měřítko | Č. výkresu |
| | | 1:100 | D.105–3 |