

LEGENDA POTRUBÍ



- | | |
|-------------|--|
| 22-060160-5 | <p>OCÉLOVÉ DESKOVÉ TĚLOSO, BOČNÍ PŘIPOJENÍ</p> <p>TPV 15/6</p> <p>PŠ 15</p> <p>TERMOSTATICKÝ VENTIL S AUTOMATICKÝM REGULÁTOREM PRŮTOKU</p> <p>UZÁVÍRACÍ A REGULAČNÍ ŠROUBENÍ S VYPOUSTĚNÍM</p> |
|-------------|--|

LEGENDA ZAŘÍZENÍ A ČERPADEL

- | | |
|----|--|
| 1 | KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KOTEL, VÝKON 33,8 kW, SPOTŘEBA ZP 3,68 m ³ /h |
| 2 | KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KOTEL, VÝKON 33,8 kW, SPOTŘEBA ZP 3,68 m ³ /h |
| 3 | HYDRAULICKÝ VYROVNAVAČ DYN. TLAKŮ HDVT, DN100, 4x HRDLO 2", ATYP |
| 4 | KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ, MODUL 100, PN 6, Tmax=105°C, l=1450mm, KONZOLY, IZOLACE |
| 5 | EXPANZNÍ TLAKOVÁ NÁDOBA 50/6, OBJEM 50L, MAX. PRACOVNÍ TLAK 6bar |
| 6 | DEMINERALIZAČNÍ PŘENOSNÁ JEDNOTKA AVDK500, VČETNĚ KONDUKTOMETRU |
| Č1 | ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO, 230V, 50Hz, 50W, VELIKOST 25–80
KONSTATNÍ TLAK, Q=1,5m ³ /h, dp=40kPa |
| Č2 | ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO, 230V, 50Hz, 50W, VELIKOST 25–80
KONSTATNÍ TLAK, Q=1,5m ³ /h, dp=40kPa |

VYPRACOVAL:		Ing. LUKÁŠ NAVRKAL		Ing. LUKÁŠ NAVRKAL PROJEKTOVÁ ČINNOST Přímětická 1905/53 669 02 Znojmo Tel: 777 606 164 E-mail: lukas.navrkal@seznam.cz
ZODP. PROJEKTANT:		Ing. LUKÁŠ NAVRKAL		
INVESTOR: Městys Blížkovice, č.pop. 130, Blížkovice 671 55				
MÍSTO: k.ú. Městys Blížkovice, č.parc. 204/1, 204/2				
AKCE: Modernizace a navýšení kapacity MŠ Blížkovice				
OBSAH: D.1.4-c VYTÁPĚNÍ			DATUM: 04/2021	MĚŘÍTKO: -
			STUPEŇ: DPS	PÁŘE Č.:
			FORMÁT: 10 A4	
NÁZEV VÝKRESU: Schéma zapojení těles		Č. VÝKRESU: 04		