

AUTORIZACE / ELEKTRONICKÉ AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO

VYPRACOVAL	ING.PAVEL ČERVINKA	ZOD. PROJEKTANT	ING.PAVEL ČERVINKA	ELINGCZ projekčně inženýrská společnost Č. ZAKÁZKY: 2024-156	
ZHOTOVITEL PD	ELING CZ, s.r.o., STŘELNICE 2797/22a, 628 00 BRNO				
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	OKRES	BRNO-MĚSTO	eg.d	
KATASTR. ÚZ.	712680 OŘEŠÍN				
MÍSTO STAVBY	BRNO, KLIMEŠOVA				
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-OŘEŠÍN			Č. STAVBY	
NÁZEV STAVBY	OŘEŠÍN - PARKOVÁ ÚPRAVA NÁVSI, ROZVODY NN			DATUM 01/2025	
				FORMÁT -	
				STUPĚŇ DPZ	
NÁZEV DOKUMENTU	PRŮVODNÍ LIST			MĚŘÍTKO -	DOKUMENT A.

Průvodní list

Dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 131/2024 Sb.

A PRŮVODNÍ LIST

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ

a) název stavby

OŘEŠÍN - PARKOVÁ ÚPRAVA NÁVSI, ROZVODY NN

b) místo stavby – kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla popisná, výčet pozemků s právem zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků zařízení staveniště

Kraj	:	Jihomoravský
Okres	:	Brno-město
Obec	:	Brno-Ořešín
Katastrální území	:	712680 Ořešín
Dotčené pozemky	:	125/1, 127/2, 490/1, 491/1, 312/3

c) předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby

Jedná se o nově umisťovanou stavbu – nové kabelové zemní přípojky NN.

Stavba je trvalého charakteru – přípojka NN

A.1.2. ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

a) jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právníká osoba)

ELING CZ s. r.o., Střelnice 2797/22a, 628 00 Brno-Líšeň

IČ : 277 52 810, DIČ : CZ 277 52 810

b) jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Pavel Červinka, autorizovaný technik TZS, ČKAIT 1006079

tel: 777 911 026, e-mail: cervinka@elingcz.cz

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

Netýká se této PD.

d) jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů u České komory zeměměřičů

Ing. Olga Machotková, úředně oprávněný zeměměřický inženýr,

položka seznamu ČÚZK č. 2606/12 v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. c zákona č. 200/1994 Sb.

Průvodní list

Dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 131/2024 Sb.

A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Technický návrh sadové úpravy návsi
Stávající stav IS, mapové podklady správců IS
Mapový podklad z geoportálu ČÚZK/DTM.
Požadavky na umístění a zapojení měř. souprav, 1.2.2023
Vyhláška 540/2005 Sb.- o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
Vyhláška 16/2016 Sb. - o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
Vyhláška 601/2006 Sb. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce ...
ČSN EN 50110-1, aktuální edice – Obsluha a práce na el. zařízeních

A.3. ATRIBUTY STAVBY PRO STANOVENÍ PODMÍNEK NAPOJENÍ A PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMECH DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

a) hloubka stavby

Kabely NN budou uloženy v zemi s minimálním krytím 0,35m v chodníku, 0,7m v rostlém terénu a 1m v komunikaci. Křížení a souběh s ostatními inženýrskými sítěmi bude v souladu s ČSN 73 6005, tab.1 a 2. V místech možného mech. poškození bude vedení NN uloženo do chráničky.

b) výška stavby

Použité skříně budou osazený tak, že vrchní okraj skříně bude max. ve výšce 1,5m od země.

c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě

Do 10 osob.

d) plánovaný začátek a konec realizace stavby

Začátek v první polovině roku 2025.

Konec v druhé polovině roku 2025.