

AUTORIZACE / ELEKTRONICKÉ AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO

VYPRACOVAL	ING.PAVEL ČERVINKA	ZOD. PROJEKTANT	ING.PAVEL ČERVINKA	ELINGCZ projekčně inženýrská společnost Č. ZAKÁZKY: 2024-156	
ZHOTOVITEL PD	ELING CZ, s.r.o., STŘELNICE 2797/22a, 628 00 BRNO				
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	OKRES	BRNO-MĚSTO		
KATASTR. ÚZ.	712680 OŘEŠÍN				
MÍSTO STAVBY	BRNO, KLIMEŠOVA				
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-OŘEŠÍN			Č. STAVBY	
NÁZEV STAVBY	OŘEŠÍN - PARKOVÁ ÚPRAVA NÁVSI, ROZVODY NN			DATUM	01/2025
				FORMÁT	-
				STUPĚŇ	DPZ
NÁZEV DOKUMENTU	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA			MĚŘÍTKO	DOKUMENT
				-	B.

Souhrnná technická zpráva

Dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 131/2024 Sb.

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1. CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ A STAVBY

a) základní popis stavby včetně koncepce řešení přístupnosti; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o novou stavbu zemního kabelového vedení NN, přípojky ke kašně a stožáru.

Pro pokládku kabelu nebylo prováděné statické posouzení ani stavebně historický průzkum nebyl prováděn a posouzení nosných konstrukcí nebylo realizováno.

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod

Podle územního plánu města Brna je navržená stavba umístěna v zastavěném území.

Stavba je podle územního plánu umístěna v:

DH – plocha stavební, plocha pro dopravu

Plocha veřejná, veřejné prostranství

Stavba se nachází mimo záplavové území.

Stavba se nachází mimo poddolované území.

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území

Umístění stavby je z hlediska platné územně plánovací dokumentace, dalších existujících územně plánovacích záměrů i cílů a úkolů územního plánování přípustné.

d) výčet a závěry průzkumů

Nebyly prováděny.

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu

Není vyžadováno.

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu

Stavbou nedojde k dotčení ZPF ani PUPFL.

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území.

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Asanace a demolice v rámci stavby prováděny nebudou.

Bude dodržován zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a ČSN 83 9061 Vegetační úpravy - ochrany stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

V rámci stavby může být provedeno případné kácení dřevin rostoucích mimo les nepodléhajících nutnosti žádat o povolení kácení dřevin. Podle vyhlášky č. 189/2013 Sb. se totiž o povolení nemusí žádat v případě, že se kácí dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. Dále v případech, kdy dřeviny těchto rozměrů nedosahují, ale tvoří souvislý, tzv. zapojený porost dřevin.

Souhrnná technická zpráva

Dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 131/2024 Sb.

Souvislý porost dřevin se může kácet bez povolení pouze, pokud celková plocha kácených porostů nepřesahuje 40 m².

V případě nezbytné asanace dřevin (keřů) rostoucích v trase stáv. kabelových vedení je nutné postupovat dle §8 zák. č.460/2004, o ochr. přírody a krajiny, ve znění pozdějších novel a prováděcích vyhlášek.

Výkopové práce v blízkosti dřevin a zeleně je nutné provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení jejich kořenového systému.

Vzájemná vzdálenost vedení tras nebo jejich ochranné konstrukce a stromů či keřů nesmí být menší než 2,5m u horkovodu, plynovodu a kanalizace a 1,5 m u vodovodu, el. kabelů a ostatních inženýrských sítí.

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Zábory půdy nejsou předmětem dokumentace. Pro danou stavbu nebude vyžadováno.

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne

Ochranné pásmo navrhovaného zemního kabelového vedení NN činí 1m na každou stranu od krajního kabelu.

Katastrální území	:	712680 Ořešín
Dotčené pozemky	:	125/1, 127/2, 490/1, 491/1, 312/3, 127/6

j) navrhované parametry stavby – například základní rozměry, maximální množství dopravovaného média

Délka trasy výkopů pro rozvody NN je cca 40 m.

Výkop bude prováděn otevřeným výkopem a protlakem.

k) limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.

Potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou tato stavba nevyžaduje.

Odpadní materiál, vzniklý během stavby, bude po vytřídění odvezen na skládku, případně do sběrných surovin. V případě materiálů, které by mohly ohrozit životní prostředí dle zákona o ochraně životního prostředí a vyhlášky o kategorizaci odpadů, budou tyto odstraněny oprávněnou firmou.

Zhotovitel je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k životnímu prostředí a dodržovat platné zákony a předpisy.

Původce odpadů je povinen dodržovat platné předpisy v oblasti odpadového hospodářství, zejména zák. 185/2001Sb., o odpadech v platném znění a související právní předpisy, především vyhl. MŽP č.383/2001 Sb., vč. změny, „o podrobnostech nakládání s odpady“, a vyhl. 294/2005 Sb., „o podmínkách ukládání odpadů na skládky“.

Při činnostech se zvýšeným rizikem úniku nebezpečných látek musí být zhotovitel preventivně vybaven technickými přípravky a absorpčními materiály k minimalizaci škod na životním prostředí.

V případě úniku škodlivých látek nebo zjištění kontaminace životního prostředí při činnostech zhotovitele v objektech objednatele, je zhotovitel plně odpovědný za vzniklou škodu a je povinen ihned zajistit účinná opatření k odstranění vzniklých škod a tuto skutečnost ohlásit bez zbytečného prodlení Hasičskému záchrannému sboru, České inspekci životního prostředí a objednateli.

Souhrnná technická zpráva

Dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 131/2024 Sb.

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Není vyžadováno.

m) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Předpokládaný termín zahájení stavby je rok 2025.

Předpokládaná délka výstavby je cca 7 dní.

Členění na etapy a ostatní časové vazby stavby nejsou pro danou stavbu vyžadovány.

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby

Pro danou stavbu nebude vyžadováno.

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu¹⁾, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby.

Netýká se daného typu stavby.

B.2. URBANISTICKÉ A ZÁKLADNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Urbanismus – kompozice prostorového řešení ve vztahu k začlenění nadzemních sítí technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů.

Není řešeno, jedná se o výstavbu zemního kabelové přípojky NN.

B.3. ZÁKLADNÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

Bude provedeno vybudování nových kabelových přípojek pro stožár a kašnu vč. nové elektroměrové skříně.

B.3.1. CELKOVÁ KONCEPCE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ

Před zahájením zemních prací se provede vytyčení inženýrských sítí. Křížení a souběh s ostatními inženýrskými sítěmi bude v souladu s ČSN 73 6005, tab.1 a 2. V místech možného mech. poškození bude vedení NN uloženo do chráničky.

B.3.2. ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozpoznatelné i za snížené viditelnosti, provádí pravidelné kontroly tohoto zabezpečení.

Výkopy budou opatřeny zábranami proti pádu chodců, rovněž pak tyto zábrany budou vymezovat prostor pro pohyb chodců. Pokud nebudou výkopy za snížené viditelnosti osvětleny veřejným osvětlením, budou označeny výstražným červeným světlem.

Stavba bude realizována za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN EN 50110-1,2 a PNE 33 0000-6, podle nařízení vlády o minimálních požadavcích na bezpečnost č. 591/2006 a všech dalších nařízení s nimi souvisejících.

Provoz a údržbu bude provádět odborná firma vybavená zaškolenými pracovníky.

Souhrnná technická zpráva

Dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 131/2024 Sb.

B.3.3. ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

a) popis stávajícího stavu

Jedná se o vybudování nových přípojek k nově plánované kašně a napojení plávaného slavnostního stožáru.

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení

V rámci stavby bude osazena nová elektroměrová skříň na parc.č. 127/2 v k.ú. Ořešín a bude napojena ze stávající přípojkové skříně na parc.č. 125/1 v k.ú. Ořešín

Z nové elektroměrové skříně bude vedena přípojka pro napájení stožáru a bude ukončen v podzemní šachtě v blízkosti stožáru na parc.č. 127/2 v k.ú. Ořešín.

Druhá přípojka, pro kašnu, bude vyvedena také z elektroměrové skříně a vedena v rostlém terénu a chodníku, protlakem pod komunikací ke kašně na parc.č. 312/3 v k.ú. Ořešín, kde bude ukončena v technologickém prostoru kašny.

Celková trasa nového kabelového vedení NN je cca 40m.

B.3.4. TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ – ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

a) popis stávajícího stavu

Pro daný typ stavby není vyžadováno.

b) popis navrženého řešení, zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií

Pro daný typ stavby není vyžadováno.

c) energetické výpočty

Pro daný typ stavby není vyžadováno.

B.3.5. ZÁSADY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu²⁾ - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.

Jedná se o stavbu kategorie 0 (§ 6 vyhlášky o kategorizaci staveb). Stavby kategorie 0 jsou ve vyhlášce o kategorizaci staveb definovány konkrétně pro jednotlivé stavby. U těchto staveb se nevykonává státní požární dozor a současně u těchto staveb ani není požadavek na zpracování PBR :

k) podzemní vedení distribuční soustavy v elektroenergetice a v plynárenství, elektronická a optická síť, rozvodné tepelné zařízení, s výjimkou budovy

b) kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.

Netýká se daného typu stavby.

B.3.6. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBU, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Při provádění může mít stavba částečně nepříznivý vliv na okolí. Po dobu výstavby lze předpokládat zvýšení prachových emisí a určité nevýznamné znečištění oxidy dusíku při zemních pracích, při dopravě materiálu a provozu stavebních strojů. Zvýšená bude rovněž hluchost. Při realizaci stavby je nutno dodržet, aby hladina hluku ze stavební činnosti byla v souladu s nařízením vlády č. 433/2022 Sb.

Souhrnná technická zpráva

Dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 131/2024 Sb.

B.3.7. ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí bude splněna řádným provedením díla.

B.3.8. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Nová elektroměrová skříň bude napojena ze stávající přípojkové skříň v majetku EG.D a.s. na parc.č.125/1 v k.ú. Ořešín. Nové přípojky pro kašnu a pro stožár budou napojeny z nově umístěné elektroměrové skříň.

B.5. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Napojení souvisejícího technologického objektu na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání.

Napojení na dopravní infrastrukturu tato stavba nevyžaduje. Budou použity stávající komunikace s přihlédnutím na maximální povolenou hmotnost vozidel dle dopravního značení, dále budou vozidla zabezpečena proti úniku provozních kapalin.

Bezbariérový přístup se u této stavby neuplatňuje.

B.6. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Při stavbě dojde k narušení vegetace (stávajícího travního porostu).

Narušené povrchy asfaltu a dlažby budou uvedeny do předchozího stavu.

B.7. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu³⁾

Při provádění bude mít stavba částečně nepříznivý vliv na okolí. Po dobu výstavby lze předpokládat zvýšení prachových emisí a určité nevýznamné znečištění oxidy dusíku při zemních pracích, při dopravě materiálu a provozu stavebních strojů. Zvýšená bude rovněž hlučnost. Při realizaci stavby je nutno dodržet, aby hladina hluku ze stavební činnosti byla v souladu s nařízením vlády č. 433/2022 Sb.. Dodavatel je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění povrchové a spodní vody a půdy ropnými produkty z provozu stavebních strojů. Při stavbě budou použity postupy a materiály nepoškozující životní prostředí

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení nebo EIA.

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona

Záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení nebo EIA.

Souhrnná technická zpráva

Dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 131/2024 Sb.

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.

Stavba nezapadá do režimu zákona o integrované prevenci.

B.8. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami.

Při tomto typu stavby není vyžadováno.

B.9. OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hroící nebo nastalou mimořádnou událostí

Varování a informování obyvatelstva není touto stavbou nijak dotčena.

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva

Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva není touto stavbou nijak dotčena.

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování

Stavbou nebude dotčeno.

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi

Způsob zajištění ochrany před povodněmi není touto stavbou nijak dotčena.

e) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništem, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti

Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany není touto stavbou nijak dotčena.

B.10. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude zřízeno na pozemku – pozemcích, určených k výstavbě, a to na místě vhodném pro manipulaci s mechanizací – viz. soupis pozemků (dokladová část). Staveniště bude jednoznačně určeno a označeno pomocí označovacího štítku. Štítek bude umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště a bude tam ponechán až do dokončení stavby – **tento typ stavby nevyžaduje zřízení staveniště.**

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky uvedené v nařízení vlády č. 101/2005Sb, aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu dle vyhlášky č.268/2009 Sb. v platném znění. Při provádění stavby, bouracích, stavebních a montážních prací budou dodrženy požadavky NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, rekonstrukce a kácení dřevin apod.

Budou dodržena ochranná pásma ostatních inženýrských sítí.

Souhrnná technická zpráva

Dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 131/2024 Sb.

Asanace, demolice, demontáž, rekonstrukce a kácení dřevin není předmětem této stavby.

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu

Pro danou stavbu nebude vyžadováno. Stavba není určena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Během zemních prací budou výkopy zajištěny pevnou zábranou.

Předpokládaný zábor plochy je cca. 40 m (délka trasy) x 2 m (uvažovaná šíře pásu) = 80 m².

e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláškou MŽP č. 8/2021 Sb. a č. 273/2021 Sb. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti.

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi⁴⁾

Při práci je nutné dodržovat zákon 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Pro práci na silnici a v její těsné blízkosti bude použito dopravní značení odsouhlasené dopravní policií ČR.

Pracovníci provádějící práce v blízkosti silnice budou oděni do oranžových pracovních vest a budou náležitě poučeni tak, aby nedošlo k jejich ohrožení ani k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Výkopové práce je nutné provádět tak, aby nedošlo k úrazu. Výkopy, které nebudou okamžitě zahrnuty, budou zajištěny zábranami, označeny výstražným červeným světlem.

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Délka trasy výkopů pro rozvody NN je cca 40 m. Výkop bude prováděn otevřeným výkopem a protlakem.

h) limity pro užití výškové mechanizace

Pro danou stavbu nebude vyžadováno.

i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky

Pro danou stavbu nebude vyžadováno.

Souhrnná technická zpráva

Dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 131/2024 Sb.

j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek

Před záhozem výkopu bude provedena kontrola položených kabelových přípojek.

k) dočasné objekty

Pro danou stavbu nebudou zřizovány.