

POZNÁMKA:

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA NN : 3PEN AC, 50Hz, 400/230 V/TN-C

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM - OBECNĚ : SAMOČINNÝM ODOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-C DO 1000V

- NN : - DLE ČSN 33 2000-4-41, ČL. 413.1.3

VNĚJŠÍ VLIVY OKOLÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 : AB8+AD3

PROSTOR Z HLEDISKA ÚRAZU EL. PROUDEM : NEBEZPEČNÝ - DLE ČSN 33 2000-4-41

OCHRANNA PÁSMA EL. ZARÍZENÍ - DLE ZAK. 458/2000 SB (*), PLATNÁ OD 1.1.2001

- KABELU 1kV : 1M PO OBOU STRANÁCH KABELU

- SĚLOVACÍ VEDENÍ PROVOZOVATELE DS : 1M PO OBOU STRANÁCH KABELU

- VENKOVNÍ VEDENÍ NN 1kV : NENÍ V ZÁKONĚ DEFINOVÁNO

* PRO ZARÍZENÍ VYBUDOVANÁ DO R.1994 PALTÍ VZDÁLENOSTI A PODMÍNKY OCHRANY DLE ZAK. 220/1994

PRO ZARÍZENÍ VYBUDOVANÁ DO R.1994 PALTÍ VZDÁLENOSTI A PODMÍNKY OCHRANY DLE ZAK. 78/1987

LEGENDA ROZVODŮ:

NN - STÁVAJÍCÍ

- KABELOVÉ ROZVODY NN, PŘÍPOJKA NN
- HLAVNÍ DOMOVNÍ VEDENÍ
- PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
- ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
- RE - ELEKTROMĚROVÁ SKŘÍŇ ODBĚRATELE

NN - NOVÉ - ŘEŠÍ STAVBA EG.D

- ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
- KABELOVÉ ROZVODY NN
- KABELOVÁ SPOJKA NN

PŘÍPOJKA

- RE - ELEKTROMĚROVÁ SKŘÍŇ
- TRASA PŘÍPOJKY NN

LEGENDA IS - STÁVAJÍCÍ:

- KANALIZACE
- SĚLOVACÍ VEDENÍ
- PLYN NTL
- VODOVOD
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

LEGENDA OSTATNÍ

- OBVOD TRAFOSTANICE
- HRANICE ODKUPOVANÉHO POZEMKU
- PLÁNOVANÝ ROSTLÝ TERÉN
- PLÁNOVANÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA
- STARTOVACÍ / CÍLOVÁ PROTLAKOVÁ JÁMA

LEGENDA IS - PLÁNOVANÉ:

- KANALIZACE
- VODOVOD
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

UPOZORNĚNÍ:

- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ A BYLY ZÍSKÁNY OD MAJITELŮ (SPRÁVCŮ) SÍTÍ Z PRACOVNÍSTĚ GIS
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MUSÍ BÝT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VYTÝCENY, DLE USTANOVENÍ 4. VYHL. Č. 1074 SB. O GEODETICKÝCH PRACÍCH VE VÝSTAVBĚ
- PŘI KRÍŽENÍ A SOUBĚHU S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI JE NUTNO SE ŘÍDIT ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ
- SCHÉMATICKÉ ZNAČKY JSOU KVŮLI PŘEHLEDNOSTI ZVĚTŠENY, NEODPOVÍDAJÍ MĚŘÍTKU

ELINGCZ projekčné inženýrská spoločnosť Střelnice 2797/22a, 628 00 Brno, DIČ CZ 277 52 810 elingcz@elingcz.cz, www.elingcz.cz				
ZODPOV. PROJEKTANT:		AUTORIZOVANÁ OSOBA:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:
ING. P. ČERVINKA		ING. P. ČERVINKA	ING. P. ČERVINKA	ING. P. ČERVINKA
MÍSTO STAVBY: BRNO, KLIMEŠOVA		KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ		
INVESTOR, STAVEBNÍK: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - OŘEŠÍN				
STAVBA:				
OŘEŠÍN - PARKOVÁ ÚPRAVA NÁVSI				
OBJEKT:				
SO.05.03 PŘÍPOJKA ELEKTRO KE KAŠNĚ (SO.03.01) A STOŽÁRU (SO.03.04)				
OBSAH VÝKRESU:				
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES				
ČÍSLO STAVBY:		-		
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:		2024-156		
ARCHIVNÍ ČÍSLO:		-		
DATUM:		01/2025		
FORMÁT:		2A4		
STUPEŇ PD:		DPZ		
MĚŘÍTKO:		1:250		ČÍSLO VÝKRESU: C3.