

č. paré

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU:




KTS – AME s.r.o.
ul. Karla Čapka 60
500 02 Hradec Králové

tel.: 495214743
email: voda@kts-ame.cz



TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Vedoucí projektu	Ing. Hodek		Středisko: 1											
Odpovědný projektant	Řádek, Cvrček		Vedoucí:		Ing. Hodek									
Zpracovatel	Řádek, Cvrček		Zak.č.	1	8	3	1	1	0	0	0	5		
Přezkoušel	Milan Malý		Arch.č. 01020					Formát: 2 A4						
Kontroloval	Martin Dvořák		Datum:					03/2022						
Objednatel	Město Světlá nad Sázavou		Účel:					PDPS						

VYUŽITÍ POZEMKU PARC. ±. 549/61, K.Ú. SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU – SO 02 TERÉNNÍ A PARKOVÉ ÚPRAVY
DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
SO 1383 – MLHOVIŠTĚ

část dok.

D.10

SOUPIS STROJŮ A TECHNICKÁ SPECIFIKACE

měřítko

—

č.výkresu

05

TECHNOLOGIE MLHOVIŠTĚ - SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Pol.	Pozice na výkrese	Zařízení	MJ	Počet
		<u>I. Technologické zařízení</u>		
1	1.1	Vodoměr mokroběžný vícevtokový DN20, G1", Qn2,5; montáž do horizontální polohy, výstup datový M-BUS, impulsní výstup	ks	1
2	1.2	Vysokotlaká jednotka mlžení vodní plochy s elektronikou 4 l/min, 60 bar, 0,95 kW, 230 V, rám z pozinkovaného plechu a nerezového krytu, čerpadlo s klínovou hřídelí, 3 keramické písty, mosaznou hlavou, elektomotor 1450 otáčky/min, manometr s glycerinem, tlakový spínač pro nedostatek vody, elektroventily, elektrická deska kompletní s: ON / OFF tepelný spínač, spínače dálkového ovládání, pojistek, filtr mechanických nečistot 50mikronů, redukční ventil s manometrem	ks	1
3	1.3	Tryska mlžení 1,0 l/min, velikost 40, nerez AISI 304, tryska s anti-odkapávacím zpětným ventilem, závit - 10 / 24UNC / 2A.	ks	4
		<u>II. Zámečnické konstrukce</u>		
4	1.4	Nerezový prostup DN25 - výtlač mlhoviště	ks	1
5	1.5	Nerezový kaslík trysky 250x100mm - s jedním vývodem	ks	1
6	1.6	Nerezový kaslík trysky 250x100mm - se dvěma vývody	ks	3
7	1.7	Nerezová krycí rozeta kaslíků 270x120mm	ks	4
		<u>III. Instalační materiál</u>		
8		Potrubí PVC PN 10, DN25 vč. tvarovek, zavěšení	m	1,5
9		Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička DN32	m	8,7
10		Hadicové propojení Ø 9,6 mm mlhování	m	14,2
11		Zátka trysky mlhování	ks	4
12		Ventil kulový PVC lepicí DN25	ks	2
13		Ventil zpětný PVC lepicí DN25	ks	1
14		Lepidlo PVC-U	kg	0,25
15		Čisticí prostředek pro lepené spoje z PVC 1.0 l	l	0,25
16		Kotevní a pomocný materiál	kpl	1
17		Drobný materiál do DN20	ks	1
		<u>IV. Montáž, doprava</u>		
18		Tlakové zkoušky	hod	12
19		Montáž technologie	hod	155
20		Doprava materiálu	ks	1
21		Návod pro obsluhu a údržbu, PD skutečného stavu	hod	15
22		Uvedení do provozu zašk. obsluhy	hod	20
23		Vedlejší náklady	ks	1