



LEGENDA OBJEKTŮ:



ŠACHTA VENTILOVÁ 701 x 533 x 30,7 cm. ŠACHTA ZÁVLAHY ŠZ




VODNÍ ZÁSUVKA Ø21cm, VÝŠKA 12 cm, RÁDIUS ROZSTŘÍKU 15cm



KAPKOVÁ ZÁVLHA STROMY



KAPKOVÁ ZÁVLHA PLOCHOVÁ - PLOCHY TRÁVNÍKŮ



KAPKOVÁ ZÁVLHA PLOCHOVÁ - PLOCHY SPECIÁLNÍ VÝSADBY



LOUKY - BEZ AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY

LEGENDA ROZVODŮ:

HLAVNÍ ŘAD VODY ZÁVLAHY

ELEKTROINSTALACE

PŘÍVODNÍ ŘAD KAPKOVÉ ZÁVLAHY

VYUŠTĚNÍ K PLOCHOVÉ ZÁVLAZE

VYUŠTĚNÍ K PLOCHOVÉ ZÁVLAZE

HRANICE SEKCE

HRANICE SEKCE

LEGENDA - SEKCE

SEKCE	PLOCHA (m ²)	PRŮTOK MAXIMÁLNÍ (l/min)	TYP ZÁVLAHY	DĚLKA POTRUBÍ (m)
1-1	284,87	51,75	KAPKOVÁ PLOCHOVÁ	445,4
1-2	10,41	2,63	KAPKOVÁ PLOCHOVÁ	22,6
2-1	406,44	102,66	KAPKOVÁ PLOCHOVÁ	883,6
2-2	219,63	55,48	KAPKOVÁ PLOCHOVÁ	477,5
2-3	75,63	19,10	KAPKOVÁ PLOCHOVÁ	164,4
2-4	15,40	3,89	KAPKOVÁ PLOCHOVÁ	33,5
3-1	210,28	53,11	KAPKOVÁ PLOCHOVÁ	457,1
3-2	257,54	65,05	KAPKOVÁ PLOCHOVÁ	559,9
3-3	124,53	31,45	KAPKOVÁ PLOCHOVÁ	270,7
3-4		2,85	ZÁVLAHOVÝ TUBUS	-
4-1	92,67	23,41	KAPKOVÁ PLOCHOVÁ	201,5
4-2	44,61	11,27	KAPKOVÁ PLOCHOVÁ	97,0
4-3		2,85	ZÁVLAHOVÝ TUBUS	-

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU:



KTS - AME s.r.o.
ul. Karla Čapka 60
500 02 Hradec Králové

tel.: 495214743
email: vodo@kts-ame.cz



TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Vedoucí projektu	Ing. Hodek	Středisko:	1
Odporovatel	Tomáš Rádek	Vedoucí:	Ing. Hodek
Zpracovatel	Tomáš Rádek	Zak.č.:	1181311101015
Projekční	Milan Malý	Arch.č.:	01020
Projekční	Milan Malý	Formát:	16 A4
Kontrola	Martin Dvořák	Datum:	03/2022
Objednatel	Město Světlá nad Sázavou	Účel:	PDPS

VYUŽITÍ POZEMNÍ PARCELE 549/61 K.Ú. SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU - SO 02 TERÉNNÍ A PARKOVÉ ÚPRAVY
DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZÁŘÍŽÍ
SO 1352 - ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM

číslo dok.
D.7

SITUACE ROZVODŮ ZÁVLAHY

mřítko
1:150

číslo výkresu
02