


	VYPRACOVAL: KEROSIN s.r.o.	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Zdeněk Tulis	AUTORIZACE:	
NÁZEV AKCE:	FVE EKOLTES Zborovská I. ETAPA			
INVESTOR:	EKOLTES Hranice a.s., Zborovská 606, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, IČO:61974919			
MÍSTO STAVBY:	Zborovská 606, 75301 Hranice, Olomoucký Kraj, Česko. P.č.6277, P.č.6386, P.č.6278			
STUPEŇ:	Dokumentace pro výběr zhotovitele		MĚŘÍTKO:	
OBJEKT:	Hlavní sídlo EKOLTES			
PROFESE:	Silnoproudá elektroinstalace FVE			
VÝKRES/OBSAH :			Č. ZAKÁZKY 2025074	POČET A4
Schéma zapojení RFVE2			ČÍSLO VÝKRESU:	PARE:
			D2.1.003.1	



Oceloplechový rozvaděč

Krytí:	IP54/20
Jmenovitý proud:	40A
Napěťová soustava:	3NPE 230/400V 50Hz TN-S
Ovládací napětí:	230VAC, 24VDC

Základní ochrana:

- je provedena přepážkami nebo kryty dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 příloha A.2

Ochrana při poruše:

- je provedena automatickým odpojením od zdroje v případě poruchy dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

čl.411.3.2.