

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: *Revitalizace autobusového nádraží Choceň - Herzánka*

Vážení,

poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše zmíněné zakázce zadavatele Město Choceň

Dotaz č. 1.:

Prosím o doplnění informace a položek do rozpočtu, jakým způsobem bude provedeno přepojení přeložky vodovodu na stávající řad DN 110.

V rozpočtu SO 402 jsou položky na montáž informačních a nástupištních tabulí. Jejich specifikace tam ale není. Dodá je investor.

Odpověď č. 1.:

Prosím o doplnění informace a položek do rozpočtu, jakým způsobem bude provedeno přepojení přeložky vodovodu na stávající řad DN 110.

- Napojení přeložky je specifikováno v kladečském schématu objektu PD „SO 301 – Přeložka vodovodu“, a dále v příslušném objektu nového aktuálního soupisu stavebních prací s výkazem výměr, který poskytujeme. Napojení bude provedeno pomocí tvarovky T-kus PVC 110/90 a přechodové tvarovky PVC/PE D90.

V rozpočtu SO 402 jsou položky na montáž informačních a nástupištních tabulí. Jejich specifikace tam ale není. Dodá je investor.

- Investor zajistí dodávku informačních tabulí, souhrnných a zastávkových panelů prostřednictvím dodavatele, určeného na základě výsledku budoucí samostatné veřejné zakázky. Zhotovitel stavebních prací je povinen poskytnout plnou součinnost při montáži informačních panelů.

Zadavatel tedy uveřejňuje nový soupis stavebních prací.

Na základě výše uvedeného prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 13.01.2026 09:00.