

Dodatečné informace č.2 dle ustanovení § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), u veřejné zakázky:

Název zakázky:

B. j. 8 PB – PČB Hluk, 2. etapa, Antonínská 1557

Identifikační údaje zadavatele.

Název: **GREEN MORAVIA s.r.o.**
Sídlo: Velké náměstí 112/61, 767 01 Kroměříž
IČO: 634 88 124
DIČ: CZ 634 88 124
Zastoupení: Ing. Pavel Dohnal, jednatel

Dotaz uchazeče:

Dobrý den,

Ve výpisu okenních výplní otvorů jsme zjistili rozporuplné informace:

S dvojsklem se dosáhne celkový prostu tepla $U_w=1,2$, avšak požadujete $U_w=0,90$, tudíž musí být zasklení trojsklem.

Proto prosíme zadavatele o sdělení, zda požaduje dvojsklo či trojsklo.

Děkuji.

Vyjádření zadavatele:

Ve výpisu okenních otvorů je mylně uveden požadavek na dvojsklo. Požadované hodnoty U_w s ním opravdu nelze dosáhnout. V ostatních částech dokumentace tento požadavek **není obsažen** - např. ve skladbách konstrukcí je uvedeno toto:

VÝPLNĚ OTVORŮ:

Poznámka:

Uvedené hodnoty platí pro tzv. referenční rozměry výplní otvorů:

U_w referenčního rozměru okna 1,23x1,48

U_d referenčního rozměru dveří 1,1 x 2,2

Výplně otvorů – okna:

Okna budou s parametrem součinitele prostupu tepla maximálně $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

Výplně otvorů – vstupní dveře:

Vstupní dveře budou s parametrem součinitele prostupu tepla maximálně $U_d=1,11 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

Vstupní dveře budou opatřeny elektronickým vrátným, který bude v „nebzúčícím“ provedení s umožněním otevření vstupních dveří samostatně z každého bytu.

Shodné|požadavky obsahuje i Průkaz energetické náročnosti: (E – Dokl. část, příloha E03 – PENB)

parametry otvorových výplní:


Výpočet součinitelů prostupu tepla jednotlivých rozměrů oken:										
pohledová šířka ostění/nadpraží				0,125	m	pozn.:				
pohled šířka parapetu				0,125	m					
činitel prostupu solární energie g				0,50						
součinitel prostupu tepla zasklení U_g				0,6	$\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$					
součinitel prostupu tepla rámu U_f				1,20						
lineární čin. prost. tepla dist. rámečku $Psig$				0,040	$\text{W/(m}\cdot\text{K)}$					
orientace / patro	vnější rozm. (m)		počet dělení výplně	plocha skla A_g (m ²)	plocha rámu A_f (m ²)	délka dist. rámečku L (m)	plocha zasklení (%)	U_w ($\text{W/m}^2\cdot\text{K}$)	počet výplní	plocha oken A_w (m ²)
	šířka	výška								
referenční	1,23	1,48	1	1,21	0,62	4,42	66%	0,90	0	0,00
JV / 1	1,20	1,50	1	1,19	0,61	4,40	66%	0,90	8	14,40
SZ / 1	1,20	1,50	1	1,19	0,61	4,40	66%	0,90	8	14,40
okna celkem				2,38	1,23	8,80	66%	0,90	16	28,80

Závěr:

Požadavek na dvojsklo uvedený ve Výpise okenních výplní je zmatečný a byl uveden omylem. Zadavatel požaduje, aby okenní otvory uvedeného referenčního rozměru splňovaly požadavek na celkový prostup tepla výrobkem, tedy parametr $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$.

Je zcela na dodavateli stavby, aby zvolil takovou kombinaci materiálů (a jejich hodnot U_g , U_f , $Psig$) použitých na zhotovení výrobku, aby požadované celkové vlastnosti (U_w) výrobku uvedeného referenčního rozměru dosáhl. **Pro dosažení této hodnoty bude vždy nutno použít trojsklo.**

V Kroměříži dne: 1.6.2016



Ing. Pavel Dohnal

jednatel společnosti GREEN MORAVIA s.r.o.

GREEN MORAVIA s.r.o.

Velké nám. 112/61, 787 01 Kroměříž

IČ: 634 83 124, DIČ: CZ63488124

www.greenmoravia.eu