

Přehled VZT zařízení

číslo zařízení	název	přívod	ext. Tlak	odvod	ext. Tlak	topný výkon požadovaný	chladicí výkon požadovaný	El. příkon max.	El. příkon v pracovním bodě	napětí
		m3/h	Pa	m3/h	Pa	kW	kW	kW	kW	V
1.01	VĚTRACÍ JEDNOTKA LEVÁ ČÁST - SYSTÉMY 2 A 3	12400,00	400,00	12400,00	250,00	35,07	56,00	10,80	8,20	400
1.02	VĚTRACÍ JEDNOTKA STŘEDNÍ - SYSTÉM 1	12400,00	400,00	12400,00	250,00	35,07	56,00	10,80	8,20	400
1.03	VĚTRACÍ JEDNOTKA PRAVÁ ČÁST - SYSTÉMY 2 A 3	12400,00	400,00	12400,00	250,00	35,07	56,00	10,80	8,20	400
1.01A	KONDENZAČNÍ JEDNOTKA 1							18,48		400
1.02A	KONDENZAČNÍ JEDNOTKA 2							18,48		400
1.03A	KONDENZAČNÍ JEDNOTKA 3							18,48		400
						105,21	168,00	87,84	24,60	