

Iveta Popelíková

Nad Hrádkem 264, 252 26 Kosoř

i.popelikova@spovoleni.cz

www.spovoleni.cz

tel: +420 732 469 423

Vyjádření o SEK č.j.:	525254/18	Naše značka	VE18-101
Vyřizuje	Emil.brecka@cetin.cz T 602 354 422	Datum	6.6.2018

Věc: *Rekonstrukce komunikace K Třešňovce , k.ú.Třebotov "*

Požadujeme vytýčení tras sítí, předložení zápisu o vytýčení před zahájením prací a dodržení platných norem. V lokalitě se nachází páteřní podzemní vedení. Požadujeme ochrany uvedené v PD a

Splnění podmínek:

- a) Ochranu vedení (obnovení lože), pokud dojde k zásahu
- b) Kabely nesmí být umístěny pod komunikací
- c) Kabely nesmí být umístěny pod obrubníkem či zabetonovány v jeho osazení
- d) Ve vjezdech musí být vedení ochráněno chráničkami

Při stranových posunech může dojít k situaci, že vedení nebude možné posunout bez rozpojení. V tomto případě jsou náklady na úpravy trasy vedení vyšší než pouhý posun bez rozpojení.

Tyto zásahy musí být realizovány na základě požadavku adresovaného mně a to s předstihem.

Prováděné práce budou realizovány na náklady stavebníka. Nepovolujeme navážku kamení či sutě na naše trasy vedení, včetně hutnění neprosáté zeminy. Opatrnou manipulaci techniky v blízkosti zemního vedení, aby nebylo poškozeno. Pokud dojde k odhalení tras, požadujeme okamžitou reakci stavebníka k zajištění ochrany tras SEK a to za naší účasti. Ochranu vedení zdokumentovat (foto), na kontrolu ochrany vedení před záhozem a ukončením stavby vyzvěte.

Emil Břečka
Specialista pro ochranu sítě
CETIN, a.s.
Útvar ochrany sítě Praha
Olšanská 6/2681, 130 00 Praha 3 Žižkov

kontakty:
mob: 602 354 422
<mailto:emil.brecka@cetin.cz>

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
123