

Vysvětlení zadávací dokumentace a změna zadávacích podmínek č. 5

k veřejné zakázce zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce s názvem

„Zvýšení dopravní bezpečnosti - chodníky I. a II. etapa - Nový Vestec“

Základní údaje o zadavateli:

Název: **Obec Nový Vestec**

IČO: 00240564

adresa pro doručování korespondence: Ke Spořilovu 5, 250 75 Nový Vestec

Zastoupená: Jiřím Lubertem, starostou

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Název veřejné zakázky: „Zvýšení dopravní bezpečnosti - chodníky I. a II. etapa
- Nový Vestec“

Systémové číslo zakázky: P22V00000002

Zadavatel dne 07.12.2022 obdržel následující dotaz k zadávací dokumentaci od účastníka, který níže zadavatel doslovně uvádí a poskytuje odpověď:

Dotaz 1:

Dobrý den,

v PD je chodník ohraničen obrubníkem tl. 50 mm a ve VV obrubník 50 mm není, je tam obrubník 80 mm. Žádáme vysvětlení.

Odpověď na dotaz 1:

Zadavatel upřesňuje, že pro vytvoření nabídky je závazný údaj ve výkazu výměr, tedy 80 mm.

Nový Vestec dne 09.12.2022

MZP Consulting s.r.o.

Miroslav Pokorný