

STAVOKOMPLET

odštěpný závod Vodovody a kanalizace

Ladislava Ťupová

Stříbrského 685/10
149 00 Praha 4

Naše značka
003aV/2020/Ly

vyřizuje/linka
Miroslava Jelínková/37

Zápy, dne
22. 4. 2020

Věc: Aktualizace vyjádření k PD - akce „Sportovní hala na parc. č. 2646/1, 2646/2, 2652/2, 2566/1, 3458/2, 3580/3, 2652/3“, ul. Komenského, k.ú. Lysá nad Labem

Dne 28.2.2020 jste předložili k vyjádření projektovou dokumentaci pro vydání společného územního a stavebního povolení výše uvedené akce vypracovanou společností JIKA-CZ s.r.o., v 02/2020, č. projektu J201908015, zodp. projektant Ing. J. Slánský.

K tomuto záměru Vám bylo vydáno stanovisko zn. 003V/2020/Ly ze dne 18.3.2020.

Dne 23.3.2020 jste e-mailem požádali o aktualizaci výše uvedeného stanoviska.

K této akci Vám sdělujeme následující:

A. Vodovod a tlaková kanalizace – všeobecné požadavky provozovatele na stavbu přípojek:

1. Stavba bude navržena a provedena v souladu s příslušnými normami: ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí, ČSN EN 805 Vodárenství – Požadavky na vnější síť a jejich součásti, ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, ČSN 75 6101 Stokové síť a kanalizační přípojky, ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. Inženýrské síť budou uloženy dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Tlakové zkoušky vodovodní přípojky budou předepsány a provedeny dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. Označení polohy vodárenských armatur bude provedeno dle ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě.
2. Při stavbě dojde ke styku (křížení, souběh, napojení) se zařízením v naší správě. Před zahájením stavby požádá investor v dostatečném předstihu o vytýčení zařízení v naší správě na tel. 702 292 656, p. Novák.
3. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je dané „Zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“ §23 a činí 1,5 – 2,5m od líce potrubí na každou stranu. Při práci v ochranném pásmu je zapotřebí si počínat maximálně opatrně a překopy provádět ručně.
4. Napojení vodovodní a kanalizační přípojky provede provozovatel, aby nedošlo k ohrožení dodávky vody a její kvality a k ohrožení plynulého odvádění odpadních vod. Podmínka je relevantní v případě, že vodovodní přípojka bude napojována na řad předaný do provozování a nebude realizována zároveň se stavbou vodovodu pro veřejnou potřebu. Před zásypem potrubí přípojek ve veřejném prostranství je nutné vyzvat provozovatele ke kontrole!!
5. Z klimatických důvodů, kdy průměrná denní teplota klesá pod 5°C nelze realizovat nová připojování odběratelů na vodovodní a kanalizační řad. Důvodem je dodržení technologických

Adresa:
STAVOKOMPLET spol. s r.o.
Královická 251
250 01 Zápy

IČO: 47052945
DIČ: CZ47052945

Bank. spojení
KB - Praha – NONET
č.ú.139 04 201/0100

telefon: 326906087-8
fax: 326905093
e-mail: stavokomplet@stavokomplet.cz
www. stavokomplet.cz

postupů prací a zhoršené vlastnosti použitých materiálů.

6. **Stavebník přípojek je povinen prostřednictvím svého zhotovitele/dodavatele díla pokládku vodovodního a kanalizačního potrubí před zásypem výškopisně a polohopisně zaměřit, přičemž po dokončení stavby vypracovat projekt skutečného provedení a jeden originál včetně nosiče el. dat (CD, DVD) s digitálním geodetickým zaměřením předat správci VAK.**

B. Požadavky na řešení stavby a ostatní připomínky:

B.1 Vodovodní přípojka a areálový vodovod

7. Vodovodní přípojka bude dle PD provedena z potrubí PE 100, RC, d 75x6,8, SDR11. Dodatečné napojení na potrubí plánovaného uličního řadu PE d 110 bude provedeno vysazením přírubové odbočky T 100/65 a vod. šoupátka DN 65 se zemní teleskopickou soupravou v technickém standardu HAWLE. V případě realizace přípojky současně s uličním řadem bude odbočení přípojky realizováno na odbočnou elektrotvarovku se šoupátkem se zemní teleskopickou soupravou.
8. Vodovodní přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě na pozemku odběratele dle PD vodoměrnou sestavou. Osazení vodoměru provede provozovatel. Navržen je vodoměr $Q_n=25$ m³/h; DN 50.
9. **Při navrhování vodoměrné sestavy a fakturačního vodoměru je nutné předem kontaktovat naši firmu. Před zahájením stavby je třeba navrhnout a odsouhlasit typ a velikost vodoměru dle přílohy.**
10. Vodoměrná šachta musí být zabezpečena proti proniku nečistot, povrchové a podzemní vody, to znamená nepropustná a s těsnou stropní konstrukcí proti gravitující dešťové vodě. V případě nepropustného podloží musí být odolná proti vzlaku od gravitující dešťové vody hromadící se v obsypu vodoměrné šachty. Vrchní líc poklopu umístěného mimo zpevněnou plochu se osazuje 10 cm nad terén. Minimální rozměry vstupu do šachty a poklopu musí být 0,6 x 0,6 m, tento rozměr nemůže být zúžen z bezpečnostních důvodů stupadlovým nebo příčlovým žebříkem. Z důvodu snadného odečtu, musí být poklop mimo poježděnou plochu v provedení lehkém. Ke vstupu musí být zajištěn bezpečný a volný přístup.
11. Vodovodní přípojka může být napojena na vodovodní řad pro veřejnou potřebu teprve po provedení tlakových zkoušek, dezinfekce, proplachu, a provedení rozboru vzorku vody odsouhlaseného správcem VAK.
12. Systém pitné vody se systémem vody z jiného zdroje (či vody stagnující, vody požární není-li oddělený rozvod, dešťové, technologické či jinak pochybné) nesmí být dle §15 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, obojí v platném znění, přímo propojen. Doplnění vody do topného teplovodního systému či systému chladicího (skrácení kondenzátorů) musí být provedeno tak, aby nemohlo dojít ke zpětnému nasátí do vnitřního rozvodu pitné vodovody v objektu, tedy přes potrubní oddělovač/přerušovač průtoků určený pro příslušnou třídu rizika podle ČSN EN 1717. **Uzavírací armatury a zpětné klapky nejsou považovány dle čl. 5.1.5 ČSN EN 805 za účinné pro splnění tohoto požadavku na oddělení systémů vody.**

B.2 Kanalizační přípojka a areálová kanalizace

13. Napojení přípojky PP DN 250, min. SN 10 (úsek „SŠstáv. - „Š1“) v délce cca 12m do stávající kanalizační šachty „SŠstáv.“ a její úpravu provede provozovatel na základě objednávky stavebníka, nebude-li dohodnuto jinak.
14. Revizní kanalizační šachty na přípojce a areálové kanalizaci jsou navrženy betonové, nepropustné, prům. 1,0m s poklopy s odpovídající únosností.
15. Do přípojky nesmí být zaústěn drtič kuchyňského odpadu.
16. **Dle PD nebudou dešťové vody svedeny do systému splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu.**

Závěr:

Před zahájením odběru vody a vypuštění odpadních vod odběratel uzavře smlouvu o odběru vody a vypouštění odpadních vod s provozovatelem vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a zažádá o osazení vodoměru.

Za předpokladu splnění výše uvedených podmínek a připomínek souhlasíme s vydáním společného povolení ve společném územním a stavebním řízení.

Případné úpravy provedené oproti předložené PD k vyjádření požadujeme s námi konzultovat a předložit k vyjádření.

Toto vyjádření má platnost 1 rok.

S pozdravem

STAVOKOMPLET spol. s r.o.
o.z. VODOVODY A KANALIZACE

Zápy, Královická 251

250 01 Brandýs n.L.

IČO: 47052945 (4)

DIČ: CZ47052945


Ing. Martin Aleš

vedoucí odštěpného závodu

Vodovody a kanalizace

STAVOKOMPLET spol. s r.o.