

zařízení číslo 1: větrání kuchyně

pozice	název	MJ	počet	cena /MJ	montáž	cena
1.1	VZT jednotka Vp / Vo = 3500 m3/hod, ext. disp. tlak = 200Pa, složení přívod: uzavírací klapka těsná, filtr, deskový ZZT výměník, radiální ventilátor s volným OK 2,5 kW, složení odvod: filtr, deskový ZZT výměník, radiální ventilátor s volným OK 2,5 kW, uzavírací klapka těsná, jednotka včetně MaR, jednotka dodána v celku	ks	1		0	0
1.2	venkovní kondenzační jednotka Qch = 10kW, příkon 3,3kW, rozměry 0,94x0,82x0,53, ak. výkon 70dB, vč Cu potrubí 6m	ks	1		0	0
PŘÍVOD						
P1.1	potrubí čtyřhranné sk. I	m2	12		0	0
P1.2	Tlumič hluku buňkový 750x500x1500	kus	1		0	0
P1.3	izolace čedičová tl. 60mm s izolací do plechu tl. 0,55mm	m2	22		0	0
P1.4	Textilní výustka půlkruh průměr 500mm	m	5		0	0
P1.5	potrubí Spiro pr. Sk. I včetně tvarovek 20%	m	12		0	0
P1.6	Přívodní talířový ventil pr. 100 včetně zděře	kus	3		0	0
ODVOD						
O1.1	potrubí čtyřhranné sk. II vodotěsné	m2	12		0	0
O1.2	Tlumič hluku buňkový 750x500x1500	kus	1		0	0
O1.3	izolace čedičová tl. 60mm s izolací do plechu tl. 0,55mm	m2	19		0	0
O1.4a	Odvodní digestoř 1000x1000 nástěnná	kus	1		0	0
O1.4b	Odvodní digestoř 1300x950 nástěnná	kus	1		0	0
O1.4c	Odvodní digestoř 1200x1150 nástěnná	kus	1		0	0
O1.4d	Odvodní digestoř 1600x1250 nástěnná	kus	1		0	0
O1.5a	Odvlučovač tuku 625x125	kus	1		0	0
O1.5b	Odvlučovač tuku 425x125	kus	1		0	0
O1.6	odvodní talířový ventil pr. 100 včetně zděře	kus	2		0	0
O1.7	potrubí Spiro pr. Sk. II vodotěsné včetně tvarovek 20%	m	20		0	0
VÝFUK						
V1.1	potrubí čtyřhranné sk. II vodotěsné	m2	2		0	0
V1.2	Tlumič hluku buňkový 750x500x2000	ks	1		0	0
V1.3	Protidešťová žaluzie čtyřhranná 710x500	ks	1		0	0
zařízení číslo 1 celkem						- Kč

pozice	název	MJ	počet	cena /MJ	montáž	cena
Zařízení číslo 2: sociální zařízení						
2.1	Ventilátor TD 160/100 vč. zpětné klapky a doběhu	kus	1		0	0
2.2	odvodní talířový ventil pr. 100 včetně zděře	kus	2		0	0
3.1	Ventilátor TD 160/100 vč. zpětné klapky a doběhu	kus	1		0	0
3.2	odvodní talířový ventil pr. 100 včetně zděře	kus	3		0	0
4.1	Ventilátor TD 160/100 vč. zpětné klapky a doběhu	kus	1		0	0
4.2	odvodní talířový ventil pr. 100 včetně zděře	kus	3		0	0
5.1	Ventilátor TD 160/100 vč. zpětné klapky a doběhu	kus	1		0	0
5.2	odvodní talířový ventil pr. 100 včetně zděře	kus	1		0	0
6.1	krycí mřížka průměr 200	kus	1		0	0
6.2	potrubí Spiro do pr. 200 Sk. I včetně tvarovek 20%	m	21		0	0
zařízení číslo 2 celkem						- Kč

ostatní

	těsnící materiál	kg	20			- Kč
	spojovací materiál	kg	15			- Kč
	kotevní materiál	kg	30			- Kč
	montážní materiál	kg	25			- Kč
	doprava a přesun hmot - dle dodavatele	kpl	1			- Kč
	lešení, plošiny, jeřáby	kpl	1			- Kč
	dokumentace pro provedení stavby, dílenská dokumentace	kpl	1			- Kč
	PD skutečného provedení, předávací dokumentace	kpl	1			- Kč
	odzkoušení a zaregulování systému	kpl	1			- Kč
ostatní celkem						
cena celkem bez DPH						- Kč
cena celkem s DPH 21%						- Kč