


LEGENDA:

- PŘÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ MĚDĚNÉ 55/45°C
- PŘÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ PEX R996T – 40/35°C
- TOPNÁ ZÓNA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ – MOKRÝ SYSTÉM

TČ STÁVAJÍCÍ TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ/VODA

R/S – ROZDĚLOVAČ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ – NÍZKOTEPLOTNÍ, SMĚŠOVANÝ S OČ
POTRUBÍ PRO PDL – 17x2 mm
POTRUBÍ K ROZDĚLOVAČI MĚDĚNÉ
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ KE SMÝČKÁM JEDNOTLIVÝCH PODLAHOVÝCH
OKRUHŮ IZOLOVANO NAVLEKOVOU IZOLACÍ TL.13mm

REGULACE:
Do rozdělovače osadit svorkovnici, na jednotlivé větve dát pohony a napojit je na svorkovnici
Celé se to bude ovládat přes bezdrátový termostat PT – 3ks



S

te=-15°C

ZODP.PROJEKTANT:	MARTIN FEJK	MAFEP energo s.r.o.
VYPRACOVAL:	MARTIN FEJK	VERDEK 61
STUPEŇ: DPSJ	PROFESE: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 544 01
INVESTOR: Obec Nemojov, Dolní Nemojov 13, 544 61 Nemojov		IČO: 287 86 165
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY č.p.100		
PŘÍSTAVBA NOVÉ KUCHYNĚ, st.p.č.109 ,k.ú. Dolní Nemojov		
PŮDORYS 1.PP		
DATUM: 03/2025		FORMÁT: 3x4
MĚŘ.: 1:50		Č. VÝKR.: D.1.4-ÚT2