

Zadavatel:

United Energy, a.s.

se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03

IČO: 273 09 959

Veřejná zakázka:

„Nová parní kondenzační turbína s regulovaným odběrem“

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE IX

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 (obdržena dne 14. 12. 2022)

Dotaz 1)

V souboru „TG7_B.1_P02_Seznam dodavek_fin“ je uvedeno pro body 5.1 Komerový systém a 5.2 Telefony, že tyto položky nejsou uvažovány. Ve sloupci „Dodavatel“ je přesto uvedený rozsah zakřížkovaný.

Prosíme o vyjasnění v jakém rozsahu máme tyto položky uvažovat pro naši dodávku.

I.E.			SEZNAM DODÁVEK	Dodavatel	Objednatel	Poznámka
5			Pomocné systémy	X	-	
5	1		Kamerový systém	-	-	Není uvažováno
		1	Úpravy na stávajícím systému	X	-	
		2	Systém nový - doplnění	X	-	
		3	Koordinace	X	-	
		4	Zkoušky ve výrobě	X	-	
5	2		Telefony	-	-	Není uvažováno
		1	Úpravy na stávajícím systému	X	-	
		2	Systém nový - doplnění	X	-	
		3	Koordinace	X	-	
		4	Zkoušky ve výrobě	X	-	
5	3		EPS - Elektrická požární signalizace	-	-	Doplnění a úpravy EPS v případě potřeby v návaznosti na technické řešení a návrh PBR
		1	Úpravy na stávajícím systému	X	-	
		2	Systém nový - doplnění	X	-	
		3	Koordinace	X	-	

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že neuvažuje o instalaci kamerového systému ani nových telefonů. Případné rozšíření stávajících systémů (kamerový systém, telefony) může být Zhotovitelem navrženo a realizováno jako součást díla dle pokynů uvedených v Knize „B“ část B.1 Technická část, v dokumentu Technická zpráva v bodě 2.4.2.4 a zároveň dle seznamu dodávek (Kniha „B“ část B.1 Technická část, bod B.1_P02 Seznam dodávek) uvedených v tabulce pod položkami 5.1.1 až 5.1.4 a 5.2.1 až 5.2.4.

Zadavatel dále informuje, že stávající parní turbíny v teplárně Komořany nejsou vybaveny kamerovým systémem, protože vše potřebné je sledováno řídicími systémy. Stávající kamerový systém instalovaný ve strojovně teplárny Komořany je obecně zaměřen na prostor strojovny pro případné sledování pohybu, nebo probíhajících činností v prostoru celé strojovny tj. i v prostoru instalovaných parních turbín.

Zadavatel dále informuje, že obslužná pracoviště stávajících parních turbíny v teplárně Komořany nejsou vybaveny speciálními telefony pro komunikaci mezi obsluhami. Obslužný a řídicí personál je vybaven pro komunikaci standardními mobilními telefony a vysílačkami s vlastní přiřazenou frekvencí.

Případné požadavky Zhotovitele na nutné odstavení některých provozovaných komunikačních a monitorovacích zařízení plynoucí z plnění DÍLA je nutno pečlivě plánovat a koordinovat s potřebami stávajícího provozu.

Praha dne dle elektronického podpisu

United Energy, a.s.
i.s. MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
JUDr. Petr Novotný, LL.M., jednatel
(podepsáno elektronicky)