


Městský úřad Tachov
Hornická 1695, 347 01 TACHOV
Odbor životního prostředí



Váš dopis č.j.:

Ze dne: 20.12.2022

Spis. značka:

Naše č.j.: 3733/2022 – OŽP/TC

Vyřizuje: RNDr. Rolko, ing. Svoboda, Maršálková

Telefon: 374774280

E-mail:

Datum: 20.01.2023

SUDOP Project Plzeň o.s.

projekty, engineering, stavby

Plachého 35

301 25 Plzeň

**Stanovisko ke stavbě „Lom u Tachova -Biletín, Vilémov – tlakové kanalizační přípojky“
– dokumentace pro územní řízení 12/2022**

- z hlediska odpadového hospodářství
- z hlediska vodního hospodářství
- z hlediska ochrany přírody a krajiny
- z hlediska ostatních zájmů OŽP

Předložená projektová dokumentace tlakové kanalizační přípojky ve vazbě na dokumentaci (z 8/22), která řeší odvedení odpadních vod z Lomu u Tachova a splaškových odpadních vod z osad Biletín a Vilémov k likvidaci ve stávající ČOV Tachov a ke které bylo vydáno koordinované stanovisko v září 2022. Jedná se o tlakové kanalizační přípojky v celkové délce 529 m z PE 40*3,7mm, PE 100, SDR 11, v délce 106 m gravitační z PVC DN 150 a 11 ks čerpacích šachet pr.1000/hl.2000 mm a 1 pr.1000/hl.2500 mm. Jedná se o tlakový kanalizační systém pro odvádění splaškových vod z jednotlivých nemovitostí.

Každá nemovitost má na svém pozemku čerpací šachtu, do které jsou gravitačně svedeny splaškové vody z domácnosti. Z této šachty vystrojené objemovým (vřetenovým) čerpadlem s mělnicím zařízením jsou splašky dopraveny do hlavního řádu. Napájení elektrickým proudem je z domovního rozvaděče na náklady majitele domu. Ovládací skříňka je umísťována většinou na budově. Technologie je součástí tlakového systému.

Z hlediska zájmů v kompetencích odboru životního prostředí zaujímáme k tomuto návrhu následující vyjádření (stanoviska) s připomínkami:

A) Sdělení orgánu odpadového hospodářství:

Záměr nepodléhá žádnému úkonu podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, vyjádření ani závazné stanovisko se proto nevydává.

B) Z hlediska vodního hospodářství

Jedná se o stavby kanalizačních přípojek, které nejsou vodními díly podle ust. § 55 vodního zákona a proto zdejší úřad sděluje, že souhlasí se stavbou, která je v pravomoci příslušného obecního stavebního úřadu.

C) Stanovisko z hlediska ochrany přírody a krajiny

V rámci stavby požadujeme zajistit opatření k ochraně stávajících dřevin v rámci stavby dle ČSN 839061 (v STZ uváděna již neplatná norma DIN 18920) stavebníkem (ruční výkop v kořenové zóně dřevin, atd.).

Telefon: 374 774 111
Fax: 374 774 175
www.tachov-mesto.cz

IČ: 00260231
DIČ: CZ00260231
ID DS: 2tubyxs

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100
výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100
e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz

Pro přípojku k č.p. 1561 ve Vilémově zvážit možnost odklonu trasy kanalizace (východně po stávajícím vjezdu na pozemek p.č. 2777) s přemístěním ČS z důvodu ochrany dlouhověkých alejových stromů, které by měly být v situaci vyznačeny s uvedením okótovaného odstupu stavby od nich, v každém případě ruční provedení výkopových prací.

D) Z hlediska ostatních zájmů na úseku ochrany životního prostředí není k předloženému návrhu připomínek

MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV
odbor životního prostředí


RNDr. Miroslav Rolko
vedoucí odboru životního prostředí

Přílohy
PD

Na vědomí
MěÚ Tachov, OVÚP