



Město Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV

Majetkoprávní odbor

Váš dopis č.j.:

Ze dne: 19.12.2022

Spis. značka:

Naše č.j.: 3408/2022 - MO/TC

SUDOP Project Plzeň a.s.

Plachého 35

301 25 Plzeň

Vyřizuje: Bc. Martin Kunc

Telefon: 374 774 195

E-mail: martin.kunc@tachov-mesto.cz

Datum: 22.12.2022

Vyjádření k projektové dokumentaci

Majetkoprávní odbor MěÚ v Tachově jako správce místních komunikací obdržel Vaší žádost o souhlas s akcí „Lom u Tachova – Bíletín, Vilémov – tlakové kanalizační přípojky“.

K žádosti Vám sdělujeme, že souhlasíme s návrhem stavby za účelem umístění tlakové kanalizace na místní komunikaci (MK) č. 123b – MK v Bíletíně, MK č. 8c – Spojka mezi Oldřichovem a Bíletínem, MK č. 7c – Spojka mezi Tachovem a Vilémovem.

V rámci akce je nutné splnit tyto podmínky:

- 1) Provádění výkopových prací v zimním období, t.j. od 1.11. kalendářního roku do 28.2. následujícího kalendářního roku je zakázáno.
- 2) Před zahájením stavebních prací bude z podnětu žadatele předána dotčená část místní nebo účelové komunikace (kontakt p. Kunc, tel. 374 774 195, mob.775 744 489).
- 3) Práce prováděné v komunikaci budou prováděny dle příslušných technických podmínek MDS ČR. Především TP 146 - Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.
 - Konečné úpravy rýhy je nutné zajistit přesahy krytu – u vozovky 0,40 m;
 - Zůstane-li od okrajů opravené rýhy k obrubníku nebo k jinému okrajovému prvku plocha, jejíž šířka je menší než 1,0m, potom se musí tyto části vozovky úplně obnovit spolu s konstrukcí rýhy.
- 4) Hloubka uloženého vedení musí být:
 - pod pojezdovou komunikací min. 1 m;
- 5) Všechny pracovní spáry ve vozovce ze živice nebo z jiného materiálu musí být zaláty asfaltovou záplavou.
- 6) Po skončení prací bude dotčená část komunikace a její nejbližší okolí uvedeno do původního stavu a předáno správci MK, který správnost a kvalitu provedených prací potvrdí. V případě, že správce MK provedené práce nepřevzme, bude považována celá akce do doby převzetí za nedokončenou. Součástí předávacího protokolu je dohoda o poskytnutí záruky na provedené zemní práce.

PŘEDMĚT VYJÁDŘENÍ:

DÚR akce „Lom u Tachova – Bíletín, Vilémov – tlakové kanalizační přípojky“, zpracovaná společností SUDOP PROJECT PLZEŇ a.s., se sídlem Plachého 35, 301 25 Plzeň. Číslo zakázky 842-22-2. Datum 11/2022.

MĚSTO TACHOV

Hornická 1695, 347 01 Tachov
IČ: 00260231, DIČ: CZ00260231
(24)



Ing. Bc. Drahomíra Červinková
vedoucí majetkoprávního odboru