

PS11 - Technický útvar
Sokolská 958 • 349 01 Stříbro
telefon: 602 182 341

Váš dopis: 9625 ze dne: 20. 12. 2022
Vyřizuje: **Petr Hufeisl**
vedoucí pracoviště
vodorozvoje Stříbro
telefon: 602 182 341
e-mail: phufeisl@vodakva.cz
Číslo jednací: 9625/22/02/17

SUDOP Project Plzeň a.s.

Petr Krátký
Plachého 35
301 25 Plzeň

Ve Stříbře 4. 1. 2023

Věc: Lom u Tachova, Biletín, Vilémov - tlakové kanalizační přípojky
vyjádření k PD pro územní řízení

K předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou akci vydáváme následující vyjádření:

- 1) Splaškové odpadní vody budou svedeny tlakovými kanalizačními přípojkami PE 40 mm do navrhované tlakové kanalizace (samostatná PD).
- 2) Napojení tlakové kanalizační přípojky od ČSOV na již připravenou odbočku bude provedeno elektrotvarovkou. Napojení bude před záhozem zkontrolováno naším provozem kanalizací (Ing. Jan Heřman, tel. 606621313, mherman@vodakva.cz)
- 3) Přesný typ čerpacích jímek bude určen před zahájením stavby naším provozem čerpacích stanic (Jan Pejřimovský, tel: 702037678, jpejrimovsky@vodakva.cz)
- 4) Požadujeme respektovat „Požadavky společnosti Vodakva na domovní čerpací stanice odp. vod“, viz Příloha.
- 5) Vypouštění odpadních vod musí být v souladu s platným kanalizačním řádem.
- 6) Upozorňujeme, že do kanalizace nesmí být odváděny srážkové a drenážní vody.
- 7) Stávající žumpy budou zrušeny, odstaveny z provozu, popř. využity k jiným účelům (např. akumulace dešťové vody).
- 8) **Práce na přípojkách budou v předstihu nahlášeny na naše provozy vodovodů a kanalizací a provoz čerpacích stanic a bude postupováno dle jejich pokynů. Rovněž před záhozem budou přizváni pracovníci našich provozů.**
 - ⇒ Provoz vodovodů Tachov: **Petr Tolar, tel. 602457268, ptolar@vodakva.cz**
 - ⇒ Provoz kanalizací Stříbro: **Ing. Miroslav Heřman, tel. 606621313, mherman@vodakva.cz**
 - ⇒ Provoz ČS Stříbro: **Jan Pejřimovský, tel. 702037678, jpejrimovsky@vodakva.cz**
- 9) Do zahájení kolaudačního řízení jsou majitelé připojovaných nemovitostí povinni uzavřít s Vodakvou novou, případně upravit stávající, smlouvu na odběr pitné vody a odkanalizování.
- 10) Investor je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení stavby (přípojky) a toto předat v digitální podobě na CD na Vodakvu.
- 11) Veškeré souběhy a křížení se stávajícími sítěmi budou provedeny dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- 12) Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 1,5 m od líce potrubí na obě strany.
- 13) Před zahájením stavebních prací je investor povinen zajistit přesné vytýčení vodovodních a kanalizačních zařízení ve správě Vodakvy.
- 14) **Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a s realizací stavby.**

PŘEDMĚT VYJÁDŘENÍ:

- Předmětem projektu je vybudování tlakových kanalizačních přípojek v Biletíně a Vilémově v návaznosti na stavbu „Lom u Tachova, Biletín, Vilémov - tlaková kanalizace“. Jedná se o 14 ks tlakových kanalizačních přípojek PE 40 mm v Biletíně a 7 ks ve Vilémově.

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Zapsáno v OR KS Plzeň pod č. B 375
Studentská 328/64 (6)
360 07 Karlovy Vary - Doubí

Ing. Jan Herman
vedoucí technického útvaru

Příloha: PD, „Požadavky ...“
CO: vlastní, PS 21, PS 29, PS 12