

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel **JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice**, sídlem České Budějovice, Pražská tř. 2176/65, PSČ 370 04, IČO: 000 31 852, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Dr, vložka č. 224, v rámci podlimitního zadávacího řízení na dodávky „Fotovoltaická elektrárna 107,28 kWp - JEDNOTA“, které je realizováno ve zjednodušeném podlimitním řízení,

tímto odpovídá na žádost o vysvětlení, která byla zadavateli doručena dne 13. 5. 2021:

Otázka:

Dobrý den,

dovolujeme si Vám zaslat dotaz k VŘ Jednota České Budějovice na FVE 107k,28W.

Žádáme o vysvětlení rozporu, který shledáváme ve vaší odpovědi na jeden z dotazů nabízejících, cituji z odpovědi č.3:

„Jak již bylo uvedeno v odpovědi na dotaz č. 2, lze použít střídače uvedené v projektové dokumentaci,“

Toto tvrzení ovšem není zcela správné, neboť střídače uvedené v projektové dokumentaci nesplňují uváděnou podmínku ze zadávací dokumentace na minimální EURO účinnost. V projektové dokumentaci je uveden střídač Fronius eco 25.0-3-s, jehož datový list přikládáme v příloze, kde je uvedeno, že Euro účinnost je 98 %, což je rovněž v rozporu se zadávací dokumentací. Vámi požadovanou EURO účinnost 98,5 %, tedy „požadovaný standard“, který uvádíte v ZD 3.6. není možné splnit.

Odpověď:

V rámci plnění zakázky lze použít některé z následujících střídačů:

- (a) střídače přesně specifikované v projektové dokumentaci, kterou vytvořili Petr Jiroudek a Jiří Záruba (v tomto případě nemusí být splněny požadavky uvedené v článku 3.3 písm. (b) ZD, tedy ani Euro účinnost 98,5 %, ledaže by to bylo uvedeno přímo v projektové dokumentaci), nebo*
- (b) střídače, které splňují podmínku, že se jedná o technicky a kvalitativně srovnatelné řešení (dle článku 3.6 ZD) ve vztahu ke střídačům dle písm. (a) této odpovědi (také v tomto případě nemusí být splněny požadavky uvedené v článku 3.3 písm. (b) ZD, tedy ani euro účinnost 98,5 %), nebo*
- (c) střídače, které splňují parametry uvedené v článku 3.3 písm. (b) ZD (mj. musí tedy splňovat euro účinnost 98,5 %)*

V Brně dne 13. 5. 2021

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice

v. z. JUDr. Bc. Martin Kulháněk, Ph.D.