

Stávající rozváděč 4x 24DIN



Stávající náplň - bezezměny



Stávající náplň - s možnou úpravou

Stávající náplň - s úpravou



Demontovaná lišta DIN

- přívodem a vývody NT - topení

Těchto 6ks. DIN demontovat a zapojit do části NT

Nový rozváděč 2x 24DIN



Elektrický rozvaděč EATON 113689 BF-U-2/48-C Xboard, pod omítku, ocel



Stávající přemístěná a přepojená lišta DIN - s přívodem a vývody NT - topení + nový 2x jistič B16A - pro teplovzdušné panely 2. NP

Tato dokumentace je duševním majetkem autora a nesmí být bez jeho písemného souhlasu šířena, kopírována a musí být použita v souladu se SOD a doklady potvrzenými mezi smluvními partnery!

Změna		Provedl		Dne		Podpis	
Vypracoval	Ing. Miroslav Kozumplík						
Projektant	Miroslav Kozumplík						
Autorizoval	Miroslav Kozumplík, č. autorizace 1300040						
Objednatel / GP	Obec Rudice, Rudice 7, 679 06 Jedovnice						
Investor	Obec Rudice, Rudice 7, 679 06 Jedovnice						
Akce	Stanice JPO a SZS Morava - přípojka Rudice, parc. č. 24 - úprava 2021			Počet A4	2	Stupeň	DPS
Část	D - Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení D.1 - Dokumentace stavebních objektů. D.1.4 - Technika prostředí staveb D.1.4.6 - Silnoproudá elektrotechnika			Datum	04/2021	Č. zak.	1-163x-1
Obsah	Rozváděč RS1 - úprava 2021			Arch.č.	P-E2-8043	Měřítko	Č.výkr.
				Kótováno v			D.1.4.4.4

Projekční Znalecká Kancelář
Miroslav Kozumplík
Heršpická 813/5, 639 00 Brno
mobil 608666444, 602704433
E-mail: info@kozumplik.com