



LEGENDA MÍSTNOSTÍ								
Podlaží	Ozn.	Název	Plocha (m ²)	Povrch podlahy	Stěny	Podhled	Osvětl./UGR	Mont.Vyš.sv.
-1	0.01	Jídelna	87,14	keramická dlažba	omítka vápenná	omítka vápenná	200lx/22	3,0 m
	0.02	chodba	8,66	keramická dlažba	omítka vápenná	omítka vápenná	100lx/25	2,5 m
	0.03	výtah	2,97	bet. maz. + nátěr	omítka vápenná	omítka vápenná	dodávka výt.	
	0.04	WC M	1,64	keramická dlažba	obklad v 2000	omítka vápenná	200lx/25	3,0 m
	0.05	předs. WC M	1,83	keramická dlažba	obklad v 2000	omítka vápenná	200lx/25	3,0 m
	0.06	předs. WC Z + bezbar.	3,56	keramická dlažba	obklad v 2000	omítka vápenná	200lx/25	3,0 m
	0.07	WC Z + bezbar.	3,92	keramická dlažba	obklad v 2000	omítka vápenná	200lx/25	3,0 m
	0.08	jídelna - původ. část	9,00	keramická dlažba	omítka vápenná	omítka vápenná	200lx/22	3,0 m
	0.09	strojovna VZT	15,93	bet. maz. + nátěr	omítka vápenná	omítka vápenná	200lx/25	2,5 m
	0.10	výdej jídel	15,43	keramická dlažba	obklad v. 2100	omítka vápenná	300lx/22	3,0 m
	0.11	zářveň, příjem	6,09	keramická dlažba	obklad v. 2100	omítka vápenná	200lx/25	3,0 m
	0.12	technická místnost	6,33	keramická dlažba	omítka vápenná	omítka vápenná	200lx/25	3,0 m
	0.13	chodba	12,74	protiskluz. dlažba	omítka vápenná	omítka vápenná	100lx/25	3,0 m
	0.14	šatna zam.	9,54	keramická dlažba	omítka vápenná	omítka vápenná	200lx/25	3,0 m
	0.15	WC zam.	1,01	keramická dlažba	omítka vápenná	omítka vápenná	200lx/25	3,0 m
	0.16	chodba, schod.	10,24	keramická dlažba	omítka vápenná	omítka vápenná	100lx/25	3,0 m
	0.17	sklad obalů	3,27	keramická dlažba	omítka vápenná	omítka vápenná	100lx/25	2,3 m
	0.18	suchý sklad	3,20	keramická dlažba	omítka vápenná	omítka vápenná	100lx/25	3,0 m
	0.19	suchý sklad	3,72	keramická dlažba	omítka vápenná	omítka vápenná	100lx/25	3,0 m
	0.20	mytí/gastronádob	6,49	protiskluz. dlažba	obklad v. 2100	omítka vápenná	300lx/22	3,0 m
	0.21	výtah	1,08	beton	omítka vápenná	omítka vápenná	dodávka v.	
	0.22	kuchyně	32,67	protiskluz. dlažba	obklad v. 2100	omítka vápenná	500lx/22	3,0 m
	0.23	um. stol. nádobi	9,99	protiskluz. dlažba	obklad v. 2100	omítka vápenná	300lx/22	3,0 m
	0.24	úklid	0,72	keramická dlažba	obklad	omítka vápenná	100lx/25	2,3 m
	0.25	umývárna kuch. nád.	5,06	protiskluz. dlažba	obklad v. 2100	omítka vápenná	300lx/22	3,0 m
	0.26	hrubá př. zel.	5,95	protiskluz. dlažba	obklad v. 2100	omítka vápenná	300lx/22	3,0 m
	0.27	skl. brambor a zel.	3,84	keramická dlažba	obklad v. 2100	omítka vápenná	100lx/25	3,0 m
	0.28	chl. skl. odp.	1,15	keramická dlažba	obklad v. 2100	omítka vápenná	100lx/25	2,5 m
	0.31	chodba, šatna	14,71	keramická dlažba	omítka vápenná	omítka vápenná	200lx/25	2,5 m
	0.32	úklid	0,46	keramická dlažba	obklad	omítka vápenná	100lx/25	3,0 m
	0.33	př. WC d.	1,45	keramická dlažba	obklad - stávající	omítka vápenná	200lx/25	2,5 m
	0.34	WC dívky	1,16	keramická dlažba	obklad - stávající	omítka vápenná	200lx/25	2,5 m
	0.35	př. WC h.	1,05	keramická dlažba	obklad - stávající	omítka vápenná	200lx/25	2,5 m
	0.36	WC hoši	0,84	keramická dlažba	obklad - stávající	omítka vápenná	200lx/25	2,5 m
	112	chodba, schodiště	9,08	keramická dlažba	omítka vápenná	omítka vápenná	150lx/25	

- KONSTRUKCE PŮVODNÍ
- BOURÁNÍ
- ZDIVO VNĚJŠÍ Z BROUŠENÝCH CIHEL 36,5, P 10 247x365x249 mm
NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
+ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS TL 150 mm, V MÍSTĚ ZALOŽENÍ DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY
- ZDIVO VNITŘNÍ Z BROUŠENÝCH CIHEL 30, P 10 247x300x249 mm
NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
- ZDIVO PŘÍČEK
TL 100 mm Z BROUŠENÝCH CIHEL TL 80 497x80x249mm, P 8,
NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY POROTHERMI Profi
TL 125 mm Z BROUŠENÝCH CIHEL TL 115 497x115x249mm, P 8,
NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
TL 150 mm Z BROUŠENÝCH CIHEL TL 144 497x140x249 mm, P 10,
NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
- PŘÍČKA SÁDROKARTONOVÁ TL 155 mm OPLÁŠTĚNÁ TVRĐYMI SÁDROVÝMI DESKAMI
2x 12,5 mm NA CW PROFILECH 2x 50 mm + 5 mm MEZERA,
S VÝPLNÍ Z MINERÁLNÍ VLNY TL 40 mm (provedení dle doporučení výrobce pro ušetrění)
- ŽELEZOBETON
- BETON PROSTÝ
- PŮVODNÍ ZEMINA
- NÁSPV

Montáže těles osvětlení v prostorách s instalacemi zařízení Vzt budou provedeny po montáži zařízení VZT.
Přesné umístění vývodů elektro pro technologii gastro budou provedeny dle PD technologie gastro.

stávající část

přístavba

Vývod	Popis vývodu	Příkon	Napětí	Ukončení	Kabel [mm ²]
Eg10.5	Pojízdná výdejní vodní lázeň	1,40	230	zásuvka	CYKY-J 3x2,5
Eg10.8	Pojízdná výdejní vodní lázeň	2,10	230	zásuvka	CYKY-J 3x2,5
Eg10.9	Zásobník vyhřívávaný na talíře	1,50	230	zásuvka	CYKY-J 3x2,5
Eg10.12	Chladicí skříň	0,32	230	zásuvka	CYKY-J 3x1,5
Eg11.1	Plošinová váha	0,01	230	zásuvka	CYKY-J 3x1,5
Eg13.1	Mrazič trubka 300 lit.	0,12	230	zásuvka	CYKY-J 3x1,5
Eg13.2	Mrazič trubka 250 lit.	0,12	230	zásuvka	CYKY-J 3x1,5
Eg13.3	Mrazič skříň 340 lit.	0,21	230	zásuvka	CYKY-J 3x1,5
Eg13.4	Chladicí skříň 365 lit.	0,20	230	zásuvka	CYKY-J 3x1,5
Eg13.5	Chladicí skříň 365 lit.	0,20	230	zásuvka	CYKY-J 3x1,5
Eg13.6	Chladicí skříň 365 lit.	0,20	230	zásuvka	CYKY-J 3x1,5
Eg13.7	Chladicí skříň 554 lit.	0,25	230	zásuvka	CYKY-J 3x1,5
Eg14.3	Chladicí skříň 250 lit.	0,15	230	zásuvka	CYKY-J 3x1,5
Eg14.5	Rychlovamná konvice	1,20	230	zásuvka	CYKY-J 3x2,5
Eg16.1	Chladicí skříň 236 lit.	0,17	230	zásuvka	CYKY-J 3x1,5
Eg22.6	Mikrovlnná trouba	3,15	230	zásuvka	CYKY-J 3x2,5
Eg22.7	Stolní váha do 8kg	0,01	230	zásuvka	CYKY-J 3x1,5
Eg22.11.1	Kráječ zeleniny	0,35	230	zásuvka	CYKY-J 3x1,5
Eg22.11.2	Varianta	5,00	400	zásuvka	CYKY-J 5x2,5

Vývod	Popis vývodu	Příkon	Napětí	Ukončení	Kabel [mm ²]
Eg22.15	Kráječ chleba	0,15	230	zásuvka	CYKY-J 3x1,5
Eg22.16.1	Nátčový stroj	0,35	230	zásuvka	CYKY-J 3x1,5
Eg22.16.2	Varianta	5,00	400	zásuvka	CYKY-J 5x2,5
Eg22.17.1	Chladicí skříň 365 lit.	0,20	230	zásuvka	CYKY-J 3x1,5
Eg22.17.2	Chladicí skříň 365 lit.	0,20	230	zásuvka	CYKY-J 3x1,5
Eg22.19	Kuchyňský stroj univerzální	2,80	400	zásuvka	CYKY-J 5x2,5
Eg22.23	Stolní váha do 5 kg	0,01	230	zásuvka	CYKY-J 3x1,5
Eg22.25	El. konvektor	18,60	400	nást. pev. výv. v krabici	CYKY-J 5x4
Eg22.28	Plyn. smažič pánev	0,02	230	vývod z podlahy - 2m	CYKY-J 3x1,5
Eg22.30	Sporák kombi 4-plotnový	6,75	400	vývod z podlahy - 2m	CYKY-J 5x2,5
Eg22.32	El. pec do prac. plochy	4,00	400	vývod z podlahy - 2m	CYKY-J 5x1,5
Eg22.36	Obsávací zářky nad konvekt.	0,16	230	nást. pev. výv. v krabici	CYKY-J 3x1,5
Eg22.37	Obsávací zářky nad tepl. spotř.	0,32	230	nást. pev. výv. v krabici	CYKY-J 3x1,5
Eg22.38.1	El. fritéza stolní	3,20	230	zásuvka	CYKY-J 3x2,5
Eg22.38.2	El. fritéza stolní	3,20	230	zásuvka	CYKY-J 3x2,5
Eg23.5	Změkčovač	0,01	230	zásuvka	CYKY-J 3x1,5
Eg23.6	Mylcí stroj	15,50	400	nást. pev. výv. v krabici	CYKY-J 5x4
Eg26.1	Skrabka na brambory	0,55	400	nást. pev. výv. v krabici	CYKY-J 5x1,5
Eg28.1	Chladicí skříň 360 lit.	0,32	230	zásuvka	CYKY-J 3x1,5

Poznámka :
Provozní soustava : 3 + PE + N, 50Hz, 400/230V, TN - S
ovládání : 1 + PE + N, 50Hz, 230V, TN - S
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena automatickým odpojením od zdroje, ochranou pospojováním a proudovými chrániči.

Pro potřeby kuchyně bude využívána kancelář v 1. N.P. m.č. 132

IPROS s. r. o. Tyřšova 2076, 256 01 Běnešov, tel. 317 721 655, 317 728 348, e-mail: ipros@iprosbn.cz.

Zodp. projektant : Ing. Miroslav Frantes
Autor návrhu : Ing. Miroslav Michálek
Vypracoval : Josef Ottl

Investor : Obec Senohraby, Příčná 61, 251 66 Senohraby Datum : VIII.2017
Akce : **Rozšíření kapacity mateřské školy Senohraby** Stupeň : DPS
Měřtko : Zak. číslo : 033-17/011
Obsah : Číslo výkresu : 1/50