

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
Ředitelství: Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, tel. 272 095 111

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: ZP-000001-000/2023-09
VYŘIZUJE: Mgr. Zuzana Fogaraš Vitáková

TEL: 272 095 284

E-MAIL: zvitakova@zpmvcr.cz

DATUM: 31. 1. 2023

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

V souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), oznamujeme, že jsme obdrželi žádost o vysvětlení zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce budovy pracoviště Olomouc**“ evidované u zadavatele pod č.j.: ZP-000001-000/2023-09.

V souladu s citovaným ustanovením ZZVZ uveřejňujeme anonymizované znění žádosti spolu se zněním naší odpovědi (viz příloha tohoto dopisu) na profilu zadavatele ZP MV ČR.

Příloha: Znění žádosti a vysvětlení

S pozdravem



Ing. Miroslav Čopian
předseda komise k veřejné zakázce
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
České republiky

Anonymizované znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

„Dobrý den,

mám dotaz: 1-výkazy výměr obsahují tyto položky "Plochy místností, m2" a "Obvody místností, m2" asi je nemáme cenit, jedná se jen o pomocné položky pro výpočet že? A je správně výměra obvodu místnosti, když je u ní jako jednotka m2?“

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel sděluje, že uvedené položky „Plochy místností, m2“ a „Obvody místností, m2“ jsou pouze pomocné položky pro výpočet. Zadavatel dále sděluje, že došlo ke zjevné chybně když výměru obvodu místnosti uvedl v m2 nikoliv v m.

Vzhledem k výše uvedenému, zadavatel opraví zjevnou nesprávnost v uvedení nesprávné měrné jednotky v příloze č. I ZD – Projektová dokumentace a to v příloze Položkový soupis prací a dodávek. Uvedené změny budou vyznačeny červeně a zveřejněny na profilu zadavatele na uvedené adrese:

<https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/9efb23ac-d9c4-4349-b453-2462359b0cba>