

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Jaroslav Jarolím	
Vypracoval	Ing. Simona Pisklaková	
Kontroloval	Ing. Jan Polášek	

Investor	Vodovody a kanalizace Znojemska
Objednatel	Vodovody a kanalizace Znojemska

Formát	4×A4	Měřítko	Stupeň	ZD	Datum	08/2023	Zakázkové číslo	1604122-18
--------	------	---------	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt		
BRANIŠOVICE - OLBRAMOVICE - BOHUTICE - INTENZIFIKACE ČOV		
D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		
D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu		
D.1.2 - SO 02 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SDRUŽENÉHO OBJEKTU ČOV		
Souprava		
Příloha	Číslo přílohy	Revize
SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ	D.1.2.203	0

Číslo položky	Pozice	Název položky, Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Cena D+M
DMYCHÁRNA					
201	1.11	OCHRANNÁ MŘÍŽKA NA POTRUBÍ 600x1000 pozink	kus	1,00	
202	1.70	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I , tř.těsnosti C materiál pozink.plech do obvodu 3200 50% tvarovek	bm	6,00	
203	1A.1	AX. VENTILÁTOR s dlouhou skříní – (Vo =3046m ³ /h;pz=125Pa; Nm=0,270kW; 400V LPA1,5m=61dB(A)) SI dodá FM a ochranu proti přetížení, termostat dodá elektro, t=40°C, krytí IP55 Vzt-Zprovoznění, zaregulování	kus	1,00	
204	1A.2	PRUŽNÁ MANŽETA Ø 400	kus	1,00	
205	1A.3	ZPĚTNÁ KLAPKA Ø 400 Provedení pozink	Kus	1,00	
206	1A.70	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I , tř.těsnosti C materiál pozink.plech do obvodu 3600 50% tvarovek	bm	5,00	
207	1A.80	KRUHOVÉ POTRUBÍ DO DN400 Provedení SPIRO, PZ, vč.tvarovek a příslušenství	bm	1,00	
208	1.84	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 20mm lepená vč.spojovací materiál	m ²	8,0	
209	1.85	ODBORNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ VZT , do obvodu 3600mm TLUMIČŮ a VENTILÁTORU vč.zpětná montáž vč.tvarovek a příslušenství	kpl	2,00	
210	1.86	EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VZT spojovací materiál, ventilátor, příslušenství, potrubí	kpl	1,0	
211	1.87	SPOJOVACÍ MATERIÁL šrouby, matice, podložky	kg	5,00	
212	1.88	SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR	kg	10,00	
MÍSTNOST ELEKTROROZVADĚČŮ					
213	7.11	OCHRANNÁ MŘÍŽKA NA POTRUBÍ DN200	kus	1,00	
214	7.20	UZAVÍRACÍ KLAPKA DN200, těsná Ovl.servo 230V – dodá VZT, napojí SI	kus	1,00	
215	7.80	KRUHOVÉ POTRUBÍ DO DN200 Provedení SPIRO, PZ, vč.tvarovek a příslušenství	bm	5,00	

Číslo položky	Pozice	Název položky, Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Cena D+M
216	7A.1	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR Ø 200 – (Vo = 700/h; p = 120 Pa; Nm = 0,101kW; 230V) EC motor, s potenciometrem, ochrana proti přetížení, termostat dodá elektro, t=40°C L _{PA 1,5m} = 41dB(A), podrobnosti viz TZ Vzt-Zprovoznění, zaregulování	kus	1,00	
217	7A.2	PRUŽNÁ MANŽETA DN200	kus	2,00	
218	7A.15	TLUMIČ HLUKU DN200 - 900 plášť z galvanizovaného plechu, tl.iz vrstvy 50mm, krytí děrovaným plechem	kus	1,00	
219	7A.20	UZAVÍRACÍ KLAPKA DN200, těsná Ovl.servo 230V – dodá VZT, napojí SI	kus	1,00	
220	7A.40	ODTAHOVÁ VÝUSTKA DN200-1400, v provedení děrované potrubí kruhové potrubí, pozink	Kus	1,00	
221	7A.80	KRUHOVÉ POTRUBÍ DO DN200 Provedení SPIRO, PZ, vč.tvarevek a příslušenství	bm	3,00	
222	7.85	SPOJOVACÍ MATERIÁL šrouby, matice, podložky	kg	4,00	
223	7.86	SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR	kg	8,00	
224	7.87	KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ A ZAREGULOVÁNÍ vč.zaškolení obsluhy	sada	1,00	
225	7.88	ZÁVĚREČNÝ ÚKLID (vč.ekologická likvidace)	sada	1,00	
226	7.89	Dokladová část (protokoly, atesty, zkoušky)	sada	1,00	