

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Jaroslav Jarolím	
Vypracoval	Ing. Simona Pisklaková	
Kontroloval	Ing. Jan Polášek	

Investor	Vodovody a kanalizace Znojemska
Objednatel	Vodovody a kanalizace Znojemska

Formát	4×A4	Měřítko	Stupeň	ZD	Datum	08/2023	Zakázkové číslo	1604122-18
--------	------	---------	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt		
BRANIŠOVICE - OLBRAMOVICE - BOHUTICE - INTENZIFIKACE ČOV		
D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		
D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu		
D.1.3 - SO 03 NOVÝ MONOBLOK ČOV		
Souprava		
Příloha	Číslo přílohy	Revize
SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ	D.1.3.203	0

Číslo položky	Pozice	Název položky, Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Cena D+M
DMYCHÁRNA					
101	1.10	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE SE SÍTEM PROTI HMYZU 500x315 provedení a nátěr (dle fasády) - předložit vzorník	kus	1,00	
102	1.11	OCHRANNÁ MŘÍŽKA NA POTRUBÍ 500x315 pozink	kus	1,00	
103	1.15	TLUMIČ HLUKU 500x315 L= 1000 , s náběhem Kulisy tl.100mm - 2ks, krytí děrovaným plechem	Kus	1,00	
104	1.20	REGULAČNÍ KLAPKA 500x315 Ovl.servo 230V – dodá VZT, napojí SI	Kus	1,00	
105	1.70	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I , tř.těsnosti C materiál pozink.plech do obvodu 1900 50% tvarovek	bm	2,00	
106	1A.1	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR Ø 315 – (Vo = 995 m3/h;pz = 180 Pa; Nm = 0,262kW; 230V) SI dodá doběh, EC motor, ochrana proti přetížení, zabudovaný potenciometr 0-10V, Termostat dodá elektro, t=40°C , krytí IP44 Vzt-Zprovoznění, zaregulování	kus	1,00	
107	1A.2	PRUŽNÁ MANŽETA Ø 315	kus	2,00	
108	1A.3	ZPĚTNÁ KLAPKA Ø 315 Provedení pozink	Kus	1,00	
109	1A.10	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE 315x315 S přechodem na DN315, PZ, provedení a nátěr dle architekta-předložit vzorník	kus	1,00	
110	1A.15	TLUMIČ HLUKU DN315 L= 900 , s náběhem plášť z galvanizovaného plechu, tl.iz vrstvy 50mm, krytí děrovaným plechem	Kus	1,00	
111	1A.40	ODTAHOVÁ VÝUSTKA DN315-1300, v provedení děrované potrubí kruhové potrubí, pozink	Kus	1,00	
112	1A.80	KRUHOVÉ POTRUBÍ DO DN315 Provedení SPIRO, PZ, vč.tvarovek a příslušenství	bm	3,00	
113	1.84	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 20mm lepená vč.spojovací materiál	m ²	8,0	
114	1.85	SPOJOVACÍ MATERIÁL šrouby, matice, podložky	kg	5,00	
115	1.86	SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR	kg	10,00	
116	1.87	KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ A ZAREGULOVÁNÍ vč.zaškolení obsluhy	sada	1,00	

Číslo položky	Pozice	Název položky, Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Cena D+M
117	1.88	ZÁVĚREČNÝ ÚKLID (vč.ekologická likvidace)	sada	1,00	
118	1.89	Dokladová část (protokoly, atesty, zkoušky)	sada	1,00	