



ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kolín

Adresa: Polepská 634, 280 02 Kolín

Ev. č. KO - 698 - 2/2019/PD

Kolín 24. 7. 2019

Počet listů: 1
Počet příloh: 1/PD

Ing. Krincvajová Jarmila
Na Hradbách 123
280 02 Kolín

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: por. Ing. Iva Kuchařová, tel.: 950 885 161, e-mail: iva.kucharova@sck.izscr.cz)

Místo stavby	:	Kolín IV, Starokolínská /k. ú. 668150/ č. parc. 1618/1
Název stavby	:	Dokončení překladiště KD Kolín - Přístav Kolín, zařízení ke skladování a výdej motorové nafty
Stavebník	:	T-Port spol.s r.o., Jankovcova 1057, 170 00 Praha
Předložená dokumentace	:	Dokumentace k územnímu řízení z 06/2019, Centrum stavebního inženýrství a.s., Pražská 810/16, Praha 10

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 1. 7. 2019** a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI.

Podmínky:

V souladu s ČSN 73 0848 PBS – Kabelové rozvody a čl. B.1.6 ČSN 650202 HK – plnění a stáčení výdejní čerpací stanice, bude instalován samostatný vypínací prvek el.energie /TOTAL STOP/ a to tak, aby byl snadno přístupný v případě požáru. Bude označen textovou tabulkou „TOTAL STOP“. (Hlavní vypínač – jistič – v rozvaděčové skříni neplní funkci TOTAL STOPU).

Odůvodnění:

HZS Středočeského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení z 06/2019, zpracovatel Ing. Petr Weissbrod, AO 1101201.

Posouzením předložené projektové dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů dospěl HZS Středočeského kraje k závěru, že *požárně bezpečnostní řešení splňuje mimo uvedené podmínky obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci*. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

1-7. 
plk. Mgr. Bc. Dalibor Zeman
ředitel územního odboru
rada

