



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

České přístavy, a.s.
Ing. Miloslav Černý
Jankovcova 6
170 04 Praha 7

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2019/027436

VYŘIZUJE/LINKA
Martin Fajl / 677

HRADEC KRÁLOVÉ
15.7.2019

Dokončení překladiště kombinované dopravy Kolín – přístav Kolín – zařízení ke skladování a výdeji motorové nafty na pozemku parc.č. 1618/1, k.ú. Kolín

Dne 10.7.2019 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní řízení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace zpracované Ing. Jaromírem Žilkou (5/2019) se jedná o dokončení překladiště kombinované dopravy Kolín – přístav Kolín – zařízení ke skladování a výdeji motorové nafty na pozemku parc.č. 1618/1, k.ú. Kolín. Zařízení je napojeno na zdroj elektrické energie. Elektřinou je poháněno výdejní čerpadlo, osvětlení a výdejní stojan. Dešťové vody z přístřešku o ploše 16,8 m² budou odváděny na přilehlou zatravněnou plochu, kde dojde k přirozenému vsakování. Voda s ropnými úkapy zachycená v záchytné vaně výdejní plochy bude pravidelně likvidována odpovídajícím způsobem. Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Stavebníkem akce je firma T-PORT, spol. s r.o., Jankovcova 1057/6, Praha 7 - Holešovice.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1340 - Labe od toku Polepka (Chotouchovský potok) po tok Cidlina, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 687453, X: 1057052.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení §24 až §26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Při výstavbě a provozem nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje