

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel	Městská část Praha 9 IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894 se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Veřejná zakázka	Protipožární systém pro domov seniorů
Ev. č. VVZ	Z2025-006991
Druh veřejné zakázky	podlimitní veřejná zakázka na dodávky, zadávaná v otevřeném řízení
Profil zadavatele	https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/481d7a41-8176-4a42-9f2d-23d1a76134f5
Elektronický nástroj	https://josephine.proebiz.com/cs/profile/00063894

Na zadavatele se dne 4. března 2025 v nadepsaném zadávacím řízení obrátili skrze datovou zprávu zaslanou v elektronickém nástroji a přes profil zadavatele dva z dodavatelů s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel je v zachované zákonné lhůtě níže poskytuje. Odpověď zadavatele je vždy pod příslušnou otázkou.

ŽÁDOST č. 1

DOTAZ: Děkujeme za poskytnutí vysvětlení na dotaz stran norem ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500. Nicméně poprosíme o uvedení konkrétního oprávnění. Nejsme si zcela jisti, o jaké oprávnění se jedná. Může se jednat o osvědčení od technické inspekce české republiky o provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení ve smyslu §154 a §155 zákona č.500/2004 Sb.?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE: Ano, jak vyplývá z platných právních předpisů, oprávnění k provedení platné elektrické revize, montáží, oprav a zkoušek elektrických zařízení lze doložit oprávněním TIČR ve smyslu ust. § 154 a § 155 zákona č. 500/2004 Sb.

ŽÁDOST č. 2

DOTAZY k systému EPS:

1/ Upřesnit ve výkazu instalační materiál pro provedení tras EPS. V objektu prakticky nejsou stropní podhledy, tedy pravděpodobně nebude možné vést kabely viditelně povrchově na příchýtkách ani v PVC trubkách (položky 22–24).

ODPOVĚĎ ZADAVATELE: Vždy do lišt kromě 1.PP a pod podhledem (v 1NP cca 20 m).

2/ Upřesnit typ a metráž položky 26 „Lišta“ s textem „Bezhalogenová lišta“. Dle textu dokumentu PBR budou použity v obývacích pokojích a v CHÚC, dle našeho názoru v různých dimenzích a ve větším množství než uvedených 1000 m.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE: Pro hlásičovou linku EPS je možné použít klasickou bezhalogenovou lištu např. KOPOS Lišta LHD 20x20 HF vkladací, bezhalogenová. Pro ovládací linku EPS se použije Bezhalogenové elektroinstalační lišty LHD 40X20 HF sestava elektroinstalačních lišt - umístění na stěnu a strop (např. KOPOS), která splňuje funkční trasu. Odkazy na konkrétní výrobky jsou toliko referenční.

3/ Z jakého důvodu je ve výkazu požadovaná specifikace kabelu B2ca s1 d0 (položka 25 a 28)? Dle textu dokumentu PBR a textu technické zprávy je požadovaná specifikace kabelu B2ca s1 d1 a1 (tuto splňují kabely typu PraFlaCOM a PraFlaGUARD v běžném provedení).

ODPOVĚĎ ZADAVATELE: Postačí typ kabelů B2ca s1 d1 a1.

4/ Doplnit položku pro protipožární utěsnění prostupů kabelových tras (viz část NZS / ERO, kde je uvedeno). Je požadováno a přesně popsáno v dokumentu PBR a je uvedeno ve výkazu části Nouzový zvukový systém (NZS / ERO).

ODPOVĚĎ ZADAVATELE: Protipožární tmel doplněn do VV, jehož aktuální verze byla uveřejněna na profilu zadavatele jako příloha vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.

DOTAZY k nouzovému zvukovému systému (NZS / ERO):

5/ Upřesnit instalační materiál pro provedení tras NZS. V objektu prakticky nejsou stropní podhledy, tedy pravděpodobně nebude možné vést kabely viditelně povrchově pouze na příchýtkách ani v PVC trubkách (položky. 22 - 24).

ODPOVĚĎ ZADAVATELE: Rozvody pro ERO budou vedeny v Bezhalogenové elektroinstalační lišty LHD 40X20 HF sestava elektroinstalačních lišt – umístění na stěnu a strop (např. KOPOS), která splňuje funkční trasu. Kabely nebudou vidět. Odkazy na konkrétní výrobky jsou toliko referenční.

6/ Upřesnit typ a metráž položky 16 „Lišta“ s textem „Bezhalogenová lišta“. Dle našeho názoru budou lišty potřeba ve větším množství než uvedených 2000 m.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE: Rozvody pro ERO budou vedeny v Bezhalogenové elektroinstalační lišty LHD 40X20 HF sestava elektroinstalačních lišt – umístění na stěnu a strop (např. KOPOS), která splňuje funkční trasu. Kabely nebudou vidět. 2000 m postačí, v liště půjdou dva kabely. Odkazy na konkrétní výrobky jsou toliko referenční.

7/ Zpřesnit počet ks protipožárního utěsnění prostupů kabelových tras. Provedení je přesně popsáno v dokumentu PBR, ve výkazu je uvedeno v pol. 17 „Požární ucpávky“ 10,00 KS.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE: Jde o protipožární tmel 310 ml.

DOTAZY k systému EPS i NZS / ERO:

8/ Doplnit do obou výkazů položky „průraz zdí“. Realizace díla bude vyžadovat zhotovení většího množství průrazů a jejich nestejný odhad různými uchazeči bude mít vliv na nabízenou cenu díla.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE: Průrazy a vrtání zdí si může každý účastník spočítat z projektové dokumentace.

9/ Doplnit (pokud existují) zvláštní podmínky na realizaci díla (např. realizace po částech, časový denní harmonogram při provádění za provozu, požadavky na omezení prací, požadavky na četnost úklidu apod.), neboť budou mít vliv na nabízenou cenu díla. Uvedení těchto podmínek v projektu je specifikováno v legislativě – vyhláška o dokumentaci staveb Příloha 8 (Obsah dokumentace pro provádění stavby) požaduje v části Zásady organizace výstavby uvést: „zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z ...provádění za provozu... apod.“, „předpokládaný postup výstavby v členění na etapy“

ODPOVĚĎ ZADAVATELE: Časový harmonogram je v příloze tohoto vysvětlení.
Četnost úklidu bude každý den po skončení prací – suchý i mokrý úklid.

Příloha: - časový harmonogram

V Praze dne 7. března 2025

JUDr. Petr Suchomel, zástupce zadavatele