LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.	místnost	m²	úpravy povrchů podlaha	stěna	strop	poznámka
1.01	ZÁDVEŘÍ	7,00	mramorová dlažba	vápenný kles	vápenný kles	
1.02	CHRÁMOVÁ PŘEDSÍŇ	95,00	mramorová dlažba	vápenný kles	vápenný kles	
1.03	HLAVNÍ CHRÁMOVÁ LOĎ	231,10	mramorová dlažba	vápenný kles	vápenný kles	
1.04	PRESBYTÁŘ	48,80	koberec	vápenný kles	vápenný kles	
1.05	STARÁ ZÁKRISTIE	35,00	folinová podlaha	omítka jednovrstvá	omítka jednovrstvá	
1.06	CHODBA	4,20	mramorová dlažba	vápenný kles	vápenný kles	
1.07	SEVERNÍ OCHOZ	60,10	cihelná dlažba	omítka jednovrstvá	omítka jednovrstvá	
1.08	SEVERNÍ ORATOŘ	47,80	folinová podlaha	omítka jednovrstvá	vápenný kles	
1.09	ŠATNA	9,40	folinová podlaha	omítka jednovrstvá	omítka jednovrstvá	
1.10	WC - PŘEDSÍŇ	2,20	folinová podlaha	omítka jednovrstvá	omítka jednovrstvá	
1.11	WC	2,20	folinová podlaha	omítka jednovrstvá	omítka jednovrstvá	
1.12	CHODBA	8,40	cihelná dlažba	omítka jednovrstvá	omítka jednovrstvá	
1.13	SCHODIŠTĚ	4,80	dřevěné stupně	omítka jednovrstvá	omítka jednovrstvá	
1.14	CHODBA	2,40	mramorová dlažba	vápenný kles	vápenný kles	
1.15	JIŽNÍ ORATOŘ	49,60	folinová podlaha	omítka jednovrstvá	vápenný kles	
1.16	JIŽNÍ OCHOZ	68,00	cihelná dlažba	omítka jednovrstvá	omítka jednovrstvá	
1.17	PROVOZNÍ ZÁZEMÍ	8,20	folinová podlaha	omítka jednovrstvá	omítka jednovrstvá	
1.18	KUCHYŇKA	5,20	folinová podlaha	omítka jednovrstvá	omítka jednovrstvá	
1.19	CHODBA	8,00	cihelná dlažba	omítka jednovrstvá	omítka jednovrstvá	
1.20	SCHODIŠTĚ	4,30	dřevěné stupně	omítka jednovrstvá	omítka jednovrstvá	
1.21	CHODBA	6,00	cihelná dlažba	omítka jednovrstvá	omítka jednovrstvá	
1.22	SCHODIŠTĚ	8,50	dřevěné stupně	omítka jednovrstvá	omítka jednovrstvá	
1.23	HALA	14,40	žulová dlažba	omítka jednovrstvá	omítka jednovrstvá	
1.24	SKLAD	8,50	žulová dlažba	omítka jednovrstvá	omítka jednovrstvá	
1.25	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	3,10	žulová dlažba	obklad	podhled	
1.26	WC ŽENY	1,50	žulová dlažba	obklad	podhled	
1.27	WC ŽENY + ZTP	3,50	žulová dlažba	obklad	podhled	
1.28	WC MUŽI	2,50	žulová dlažba	obklad	podhled	
1.29	WC MUŽI	1,50	žulová dlažba	obklad	podhled	
1.30	SEVERNÍ VĚŽ	15,80	cihelná dlažba	režné zdivo		
1.31	SEVERNÍ VĚŽ - SCHODIŠTĚ		dřevěné stupně	režné zdivo		
1.32	JIŽNÍ VĚŽ	20,70	cihelná dlažba	režné zdivo		
1.33	JIŽNÍ VĚŽ - SCHODIŠTĚ		dřevěné stupně	režné zdivo		
1.34	SKLAD	3,20	cihelná dlažba	režné zdivo		

POZNÁMKA

– PŘED ZAHÁJENÍM INSTALACE BUDOU POZICE PŘÍSTROJŮ, SVÍTIDEL A VÝVODŮ ODSOUHLASENY HLAVNÍM ARCHITEKTEM STAVBY.

– PRO MONTÁŽ EL.PŘÍSTROJŮ V UMÝVACÍCH PROSTORECH NUTNO DODRŽET POŽADAVEK NORMY ČSN 33 2130 ED.2 O UMÍSTĚNÍ EL.ZAŘÍZENÍ V UMÝVACÍM PROSTORU.

– NUTNO DODRŽET SOUBĚH A KŘÍŽENÍ VEDENÍ NN S OSTATNÍMI ROZVODY DLE ČSN 33 2000–5–52

– UMÍSTĚNÍ SVÍPAČŮ PRO OVLÁDÁNÍ SVĚTELNÝCH OBVODŮ MUSÍ BÝT U VCHODOVÝCH DVEŘÍ V MÍSTNOSTI OVLÁDANÉHO SVĚTELNÉHO OBVODU NA TÉ STRANĚ, KDE SE DVEŘE OTEVÍRAJÍ (NA STRANĚ KLIKY DVEŘÍ) TAK, ŽE JEJICH STŘED JE VE VÝŠI 1150 MM NAD HOTOVOU PODLAHOU. PRO MONTÁŽ VYPÍNAČE V UMÝVÁRNÁCH NUTNO DODRŽET POŽADAVEK NORMY ČSN 33 2130 ED.2 O UMÍSTĚNÍ EL.ZAŘÍZENÍ V UMÝVACÍM PROSTORU. JIŠTĚNÍ SVĚTELNÝCH OKRUHŮ PROVEDENO V JEDNOTLIVÝCH ROZVADĚCÍCH.

– UMÍSTĚNÍ SVÍTEL V CHRÁMOVÉ LODI KORESPONDUJE SE STÁVAJÍCÍM STAVEM.

– VEŠKERÉ PROSTUPY HISTORICKÝMI KONSTRUKCEMI REALIZOVAT JÁDROVÝM OVRTÁNÍM!

– PRO NOVÉ ROZVODY JSOU V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE TRASY NAVRŽENY DO NOVÝCH PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ.

– PRO TRASOVÁNÍ NOVÝCH ROZVODŮ POD POVRCHEM OMÍTEK BUDOU PŘEDNOSTNĚ VYUŽITY DRÁŽKY VYTVOŘENÉ PRO PŘEDCHOZÍ INSTALACI TAK, ABY DOCHÁZELO K MINIMÁLNÍM ZÁSAHŮM DO STARŠÍHO ZDIVA A HISTORICKÝCH OMÍTKOVÝCH VRSTEV. TAM, KDE NENÍ MOŽNÉ VE ZDIVU VYUŽÍT DRÁŽEK PO PŮVODNÍCH INSTALACÍCH, BUDE PŘED STAVEBNÍM ZÁSAHEM DO HISTORICKÝCH POVRCHŮ HLOUBKOVOU SONDÁŽÍ NEJPRVE ZJIŠTĚNA STRUKTURA OMÍTKOVÝCH VRSTEV, V PŘÍPADĚ NÁLEZU MALÍŘSKÉ ČI SOKRÁTOVÉ VÝZDOBY NEBO HISTORICKÝCH GRAFITTI (NÁPISŮ, KRESEB, ZNAČEK S VYPOVÍDACÍ HODNOTOU), BUDE OPERATIVNĚ ZMĚNOU PROJEKTU URČENA VHODNĚJŠÍ TRASA.

– PŘI PROVÁDĚNÍ NOVÝCH DRÁŽEK JE TŘEBA PŘIHLÍŽET K TOMU, ŽE TLOUŠŤKA OMÍTEK I JEJICH PŘILNAVOST PODKLADU JSOU HETEROGENNÍ. PROTO, ABY NEDOŠLO K NADBYTEČNÉ DESTRUKCI, JE TŘEBA NEJDŘÍVE PROŘÍZNOUT OKRAJE DRÁŽEK AŽ NA PODKLAD A PAK OPRATRNĚ ODEBRAT VRSTVY MEZI OKRAJI NA POŽADOVANOU HLOUBKU. PŘÍLIŠ OSTRÉ A ROVNÉ LINIE MOHOU SICE PŮSOBIT U HISTORICKÝCH POVRCHŮ RUŠIVĚ, ALE TO JE MOŽNÉ V PŘÍMĚŘENÉ MÍŘE. KORIGOVAT AŽ NAKONEC, V ZÁVĚREČNÉ FÁZI SCELOVACÍCH RETUŠÍ POVRCHOVÝCH OPRAV.

– PO INSTALACI ROZVODŮ JE PŘI VYPLŇOVÁNÍ DRÁŽEK TŘEBA DŮSLEDNĚ DBÁT NA TO, ABY NAD TVRDŠÍ VYPLŇOVOU OMÍTKOU ZŮSTALA DOSTATEČNÁ VOLNÁ TLOUŠŤKA (MIN 5 MM, U NEPRAVIDELNĚ ZVLNĚNÉHO POVRCHU I VÍCE) UMOŽŇUJÍCÍ SCELENÍ ŠTUKOVOU FINÁLNÍ VRSTVOU V TECHNOLOGICKY OPRAVĚ PŘESNĚ DOPOVÍDAJÍCÍ OKOLÍ (HLADKÉ, KLETOVANÉ, ATP.). ROVNĚŽ V PŘÍPADECH, KDE SE DNES POD SLUNEČSÍ VRSTVOU NOVODOBÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY NACHÁZEJÍ KVALITNÍ HISTORICKÉ POVRCHY, NAPŘ. KLETOVANÉ, JE TŘEBA POČÍTAT S REHABILITACÍ TĚCHTO HISTORICKÝCH POVRCHŮ A S JÁDROVOU VYPLŇOVOU OMÍTKOU ZŮSTAT AŽ POD JEJICH ORONĚ. TATO PRAVIDLA SE VZTAHUJÍ I NA VÓCHA KRYJÍCÍ PROPOJOVACÍ SVORKOVNICE, KTERÁ BUDOU VE FINÁLNÍ OPRAVĚ PŘEKRYTÁ ŠTUKOVOU VRSTVOU.

– U INSTALACÍ REALIZOVANÝCH V OMÍTKOVÝCH VRSTVÁCH V HLAVNÍ LODI BUDOU JEJICH TRASY URČENY RESTAURÁTOREM VE SPOLUPRÁCI SE ZÁSTUPCI PAMÁTKOVÉ PÉČE A TYTO PRÁCE BUDOU NÁSLEDNĚ PROVEDENY POD RESTAURÁTORSKÝM DOHLEDEM.

– PRO FIXACI ELEKTROINSTALACE NESMÍ BÝT POUŽÍVÁNA SÁDRA, BUDOU POUŽITY NENASÁKAVÉ MATERIÁLY S OMEZENOU HYGROSKOPICITOU.

LEGENDA POUŽITÉHO ZNAČENÍ

	Zásuvka 230V/16A		Vypínač řazení 5.6+6		Volný vývod – 3 vodiče
	Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochr.(PO)		Vypínač řazení 6.7		Volný vývod – 5 vodičů
	Dvojzás. 230V/16A		Tlačítko se signálkou		Pohybový detektor spínání osvětlení
	2x zás.230V/16A ve 2–rámečku		Tlačítko	TK.	Pomocný kontakt ve stykači přepěťovku
	2x zás.230V/16A ve 2–rámečku s PO		2–tlačítko	1S25	Trubka tuhá dle uvedeného typu
	3x zás.230V/16A ve 3–rámečku		Vypínač řazení 6.1	SP	Trasa přichytky se upevňovacím páskem
	5x zás.230V/16A ve 5–rámečku s PO		Vypínač 3–pólový	KSH15	Kabelová trasa ve skupinovém drátěném žlabu typu
	6x zás.230V/16A ve 6–rámečku		Vypínač 3–pólový IP44	500/50	Kabelová trasa ve drátěném žlabu typu
	6x zás.230V/16A ve 6–rámečku s PO		Ovladač rolet	TP	Ukončení nehořlavého kabelu přichytkami
	Zásuvka 230V/16A, IP44		Vypínač řazení 6.1	ESD	Ukončení nehořlavého kabelu ve skupinovém drátěném žlabu
	Zásuvka 230V/16A, IP44 s PO		Vypínač řazení 6.5	KK.	Kompenzační chrániček uvedeného typu
	Zásuvka 400V/16A, 5P, IP44		Tlačítko se signálkou		Zásuvkové vývody 3x zás.16A 400V~ 5p 1x zás.16A 400V~ 5p 4x zás16A 230V~
	Zásuvka 400V/32A, 5P, IP44		Vypínač řazení 6.6		Zásuvkové vývody 2x zás32A 400V~ 5p 4x zás16A 230V~ včetně jištění
	STOP tlačítko		Vypínač řazení 6.7		
	Vypínač řazení 6.1		Vypínač 2–pólový IP44		
	Vypínač řazení 6.5		Vypínač 3–pólový IP44	PK	Podlahová krabice
	Vypínač řazení 6.6		Termostat		
			Rozvaděč NN	RZ	Elektrofení,svorkovnice ochr.pospojování, napojená na uzemnění.
			Připojení ochr.vodiče		

ING. MICHAL ZLATUŠKA ARCH
Zvonařovská 287
Jaroměřice n. Rok. 675 51
IČO 64330624
DIČ CZ6403241624
tel: 568641120
602716487
e-mail: m.zlatuska@seznam.cz
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

ELMI SYSTÉM
ELMI SYSTEM, s.r.o.
HROTOVICKÁ 190, 674 01 TŘEBÍČ
TEL: 568 820 111, info@elmisystem.cz
PARÉ:

INVESTOR:
R.K.FARNOST JAROMĚŘICE NAD ROK.
PODĚBRADOVA 551
675 51 JAROMĚŘICE NAD ROK.

VYPRACOVAL: MARTIN ŠPAČEK
HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY: ING.MICHAL ZLATUŠKA, ARCH.
ODP.PROJ.PROFESE: MARTIN ŠPAČEK

AKCE:	KOSTEL SV. MÁRKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU CELKOVÁ OBNOVA OBJEKTU	FORMÁT:	20 A4
		DATUM:	02/2017
ČÁST:	D.1.4.c – ELEKTROINSTALACE	STUPEŇ PD:	DSP
		MĚŘÍTKO:	1:50
PROFESE:	SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	ZAK.ČÍSLO:	6582
SITUAČNÍ SCHÉMA ELEKTROINSTALACE – 1.NP		ČVRTEŽ:	D.1.4.c – 11