



PROVEDENÍ

VZT potrubí vodorovné z pozink plechu vedeno nad stropem vestavby sociálního zázemí
VZT potrubí svislé bude vyvedeno nad střechu objektu, kde bude zakončeno výfukovou hlavicí z měděného plechu.
Ke kotvení svislého potrubí budou užity ocelové objímky kotvené do zdiva po max 1,0m
Stoupačka VZT bude z měděného plechu, přechod mezi měděným potrubím a pozinkovým potrubím bude proveden nerezovým mezikusem.
v patě stoupačky potrubí bude vyveden odvod kondenzátu, který bude napojen na vnitřní kanalizační rozvody - viz ZTI

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.	místnost	m²	úpravy povrchů		
			podlaha	stěna	strop
1.01	ZÁDVEŘÍ	7,40	mramorová dlažba	vápenný klet	vápenný klet
1.02	CHRÁMOVÁ PŘEDSÍŇ	102,20	mramorová dlažba	vápenný klet	vápenný klet
1.03	HLAVNÍ CHRÁMOVÁ LOŽ	276,20	mramorová dlažba	vápenný klet	vápenný klet
1.04	PRESBYTÁŘ	47,50	mramorová dlažba	vápenný klet	vápenný klet
1.05	STARÁ ZAKRISTIE	35,00	fošnová podlaha	omítka jednovrstvá	omítka jednovrstvá
1.06	CHODBA	4,20	cihelná dlažba	omítka jednovrstvá	vápenný klet
1.07	SEVERNÍ OCHOZ	60,10	cihelná dlažba	omítka jednovrstvá	omítka jednovrstvá
1.08	SEVERNÍ KAPLE	47,80	fošnová podlaha	omítka jednovrstvá	vápenný klet
1.09	ŠATNA	9,40	fošnová podlaha	omítka jednovrstvá	vápenný klet
1.10	WC - PŘEDSÍŇ	2,20	fošnová podlaha	omítka jednovrstvá	vápenný klet
1.11	WC	2,20	fošnová podlaha	omítka jednovrstvá	vápenný klet
1.12	CHODBA	8,40	cihelná dlažba	omítka jednovrstvá	omítka jednovrstvá
1.13	SCHODIŠTĚ	4,80	dřevěné stupně	omítka jednovrstvá	omítka jednovrstvá
1.14	CHODBA	2,40	cihelná dlažba	omítka jednovrstvá	vápenný klet
1.15	JIŽNÍ KAPLE	49,60	fošnová podlaha	omítka jednovrstvá	vápenný klet
1.16	JIŽNÍ OCHOZ	68,00	cihelná dlažba	omítka jednovrstvá	omítka jednovrstvá
1.17	PROVOZNÍ ZÁZEMÍ	8,20	fošnová podlaha	omítka jednovrstvá	vápenný klet
1.18	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	5,20	fošnová podlaha	omítka jednovrstvá	vápenný klet
1.19	CHODBA	8,00	cihelná dlažba	omítka jednovrstvá	omítka jednovrstvá
1.20	SCHODIŠTĚ	4,30	dřevěné stupně	omítka jednovrstvá	omítka jednovrstvá
1.21	CHODBA	6,00	cihelná dlažba	omítka jednovrstvá	omítka jednovrstvá
1.22	SCHODIŠTĚ	8,50	dřevěné stupně	omítka jednovrstvá	omítka jednovrstvá
1.23	HALA	14,40	mramorová dlažba	omítka jednovrstvá	dřevěné podbíli krovu
1.24	SKLAD	8,80	mramorová dlažba	omítka jednovrstvá	dřevěné podbíli krovu
1.25	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	3,10	mramorová dlažba	benátský štuk	podhled
1.26	WC ŽENY	1,50	mramorová dlažba	benátský štuk	podhled
1.27	WC ŽENY + ZTP	3,50	mramorová dlažba	benátský štuk	podhled
1.28	WC MUŽI	2,50	mramorová dlažba	benátský štuk	podhled
1.29	WC MUŽI	1,50	mramorová dlažba	benátský štuk	podhled

+0,000 = 424,800

Souřadnicový systém : S-Jtsk

Výškový systém : Bpv

- úroveň +0,000 je stanovena na úrovni podlahy vstupních zádveří m.č. 1.01

ING. MICHAL ZLATUŠKA ARCH Žerotínova 357 Jaroměřice n. Rok. 675 51 IČO 64336824 DIČ CZ690304566 ČKA 03038 tel. 568441100 603218487 e-mail m.zlatuska@quick.cz			
Zodpovědný projektant : Číslo autorizace :	František Jelinek ČKA IT 13 00 2 5	Stupeň PD : Datum : CAD : Pare :	DPS leden 2017 ALLPLAN
Vypracoval : Číslo autorizace :	Petra Pravdová		
KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU celková obnova objektu			
Oddíl : D.1.4 TPS - d) vzduchotechnika			
Investor :	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytinou Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytinou	Měřítko : Formát : Zakázkové číslo	1 : 100 A4 02/11/2016
Místo stavby :	k. ú. Jaroměřice nad Rokytinou, p.č. 98, p.č. st. 235, Heřtlova ulice, Jaroměřice nad Rokytinou		
Obsah :	půdorys		Číslo výkresu : D.1.4.d.2.01
Kraj :	Vysočina	Zástupce investora :	R. D. Mgr. Tomáš Holcner