

Veřejné zakázka:
Zadavatel:

Vodovod a kanalizace Obciny
Obec Kosova Hora, č. p. 45, 262 91 Kosova Hora, IČ: 00242471

Dodatečné informace č. 3

DOTAZ č. 1:

V předloženém výkazu výměr zcela chybí dílčí výkaz výměr pro technologii a technologickou část elektro včetně způsobu přenosu dat.

Mohl by, prosím, zadavatel doplnit chybějící dílčí výkazy výměr?

Odpověď: Výkaz výměr technologie čerpací stanice jako komplexní dodávka je rozepsána v rozpočtu kanalizace pod položkou č. 23 a to v tomto znění:

- kompletní provedení výkresu č. 10 a technické zprávy;
- výkon čerpadla =7l/sec (provozovatelem doporučena KSB);
- signalizace zaplavení, čidlo průsaku, osvětlení vč. přenosu dat na dispečink provozovatele;
- osvětlení, střídání čerpadel, kompletní automatika + rozvaděč pro čerpací stanici;
- nerezové propojení čerpadel DN80 svařované stylem na kalhotky, nerezové vodící tyče.

DOTAZ č. 2:

Jako přílohu k dodatečným informacím č. 1 jste nám zaslali výkaz výměr „Elektro výkaz výměr“. V tomto VV je pravděpodobně v rozporu s PD špatná výměra položky „výstražná folie“. Dle výkresové části a dle logiky by měla tato výměra být shodná s délkou položky „Kabel AYKY 4Bx35“ a položky „KOPOFLEX 09063“, tj. 550 m.

Tato chyba je stejná na obou listech, a to : „materiál“ a „montáž“.

Mohl by, prosím zadavatel opravit výkaz výměr nebo objasnit uchazečům tento rozpor?

Odpověď: V případě použití trubic“ kopoflex“ již není potřeba výstražné folie. V případě podobných rozporů může uchazeč o zakázku použít položky víceprací uvedených na konci rozpočtu.

DOTAZ č. 3:

na základě dodatečných informací č. 2, dotazu č. 12 a odpovědi na tento dotaz, kde zadavatel upravil přílohu č.8 zadávací dokumentace (text bankovní záruky), a požadavku uchazeče použít tuto přílohu, se na Vás obrácíme s žádostí o posouzení znění bankovní záruky vydané Komerční bankou a.s., kterou přikládáme v příloze tohoto e-mailu. Náš dotaz zní: Může být použito toto znění bankovní záruky? Anebo musí být použit výhradně formulář v příloze č. 8 zadávací dokumentace?

Odpověď: Příloha č. 8 zadávací dokumentace je vzorovým formulářem, použití tohoto konkrétního formuláře není závazné. Zadavatel akceptuje běžné tiskopisy bank v případě, že text bankovní záruky vydané bankou není v rozporu.

Tento dokument Dodatečné informace č. 3 byl současně zveřejněn na profilu zadavatele.

Mgr. Jaroslav Heikenwälder

Grant & Project partners s.r.o.
v zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky