DODATEČNÁ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Č. 12

NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SPOLEČENSKÉHO SÁLU A HOSPODY

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje o veřejné zakázce:

Zadavatel:	**Obec Račice - Pístovice**
se sídlem:	Račice 72, 683 05 Račice
zastoupený:	Hana Sotolářová – starostka obce
IČ:	00292249
Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi:	**HANDL s.r.o.**
Zastoupená:	Ing. Jaromírem Handlem
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušení podlimitní řízení

Dodatečné informace:

Dotaz č. 1

V rámci nového soupisu prací a dodávek byla doplněna položka:

27	979990107R001	Pronájem shozu (za metr)	t	581,34071

Předpokládáme správně, že se jedná o chybu?

Odpověď:

Ano je to, chyba, posíláme upraveno ve VV.

Dotaz č. 2

V rámci nového soupisu prací a dodávek byla odstraněna položka pro Poplatek za uložení suti. Prosíme o doplnění.

Odpověď:

Posíláme upraveno ve VV.

Dotaz č. 3

V rámci soupisu prací a dodávek jsou položky:

29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	581,34071	0,00
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	581,34071	0,00
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	581,34071	0,00
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	581,34071	0,00
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	581,34071	0,00

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Chápeme správně, že je kalkulováno s odvozem suti do vzdálenosti 5 km?

Odpověď:

Ano je to přesně tak, do 5 km.

Dotaz č. 4

V rámci dodatečných informací byla doplněna nerezová kuchyňská linka o délce 14,5 m. Je požadována kuchyňská linka vč. dvířek, spodních, horních skříněk nebo pouze nerezové pracovní plochy? Žádáme o upřesnění.

Odpověď:

Již řešeno v jiných dotazech, doplněn výkaz.

Dotaz č. 5

Dle výrobců oken není konstrukčně možné Okenní prvek O3 zkonstruovat tak, jak je vyobrazeno, aby u otevíravých sklopných prvků byla zajištěna paniková funkce. Je možné rozdělit konstrukci na 4 pole, z nichž je každé otevíravé sklopné?

Odpověď:

Ano je možno rozdělit na 4 pole.

Dotaz č. 6

Dle výrobců oken není možné kruhové okno vykonstruovat tak, aby se křídla dala otevírat a zároveň sklápět. Lze nabídnout fixní, pevně zasklené kruhové okno?

Odpověď:

Ne, určitě aby bylo okno nějakým způsobem otevíratelné (sklopně, výklopně či klasicky. Aby byla možná údržba okna.

Dotaz č. 7

7) V rámci DI č. 5 dotaz 1 „Střešní okna budou dřevěná, - opraveno ve výkazu výměr“. Opraveno není:

60	070124114RA0	Okno hliníkové sklopné a otvíravé, zapuštěná montáž, těsnění spáry, včetně parapetů
	m2	57,91840
O1	2*1,2*5	12,00000
O2	2*1,5*4	12,00000
O3	4,46*2,82	12,57720
O4	0,89*1,8	1,60200
O5	0,6*1,25	0,75000
O6	2,44*1,5	3,66000
O7	1,17*2*3	7,02000
O8	1,4*1,4	1,96000
O9	4*0,75*0,87	2,61000
O10	3*0,76*1,64	3,73920

Odpověď:

Posíláme upraveno ve VV.

Dotaz č. 8

V rámci DI č. 5 dotaz 7 byli doplněny dveře do protihlukové stěny. Ve výpisu prvků je odkaz na výkres „Provedení dveří musí odpovídat požadavkům PBŘ a výkresu PO F 2.3.2/2-3“.
Prosím o doplnění tohoto výkresu, abychom mohli zjistit požadovanou požární odolnost dveří. Tyto dveře D 13 jsme nenašli v doplněném výkazu výměr.

Odpověď:

Posíláme ve výpisu. Ve výkazu výměr jsou dveře uvedeny taktéž.

Opravený výkaz výměr a opravená PD bude uveřejněna na profilu zadavatele.

Ve Vyškově dne 12.10. 2026

Zpracoval: Ing. Jaromír Handl
osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

Ing. Jaromír Handl

Digitálně podepsal Ing. Jaromír Handl
Datum: 2026.10.12 16:47:52 +02'00'