

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 14 dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)	
Zadavatel:	Dobrovolný svazek obcí Modrý vrch
Sídlo:	Na Návsi čp. 25, 252 19 Drahelčice
IČO:	099 59 858
Název veřejné zakázky:	Novostavba základní školy pro Drahelčice a Úhonice

Zadavatel obdržel dne 30. 5. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou zveřejňuje v celém původním znění, a připojuje odpovědi na jednotlivé dotazy.

Žádost o vysvětlení č. 14.1:

„V nadpisu kapitoly PROFESE (č. řádku 115) jsou uvedeny protipožární ucpávky a přípomoc a lešení. Protipožární ucpávky dále v kapitole zmíněny nejsou, ale jsou uvedeny v řádku č. 109 kapitola OSTANÍ. Přípomoc a lešení také dále v kapitole uvedeny nejsou a ani nemají vlastní položku nikde jinde. Prosíme o upřesnění těchto položek, resp. o upřesnění části cenové osnovy, jejíž mají být součástí.“

Odpověď zadavatele č. 14.1:

Zadavatel předně uvádí, že dotaz vychází z neaktuální verze cenové osnovy. Název kapitoly byl pro větší srozumitelnost opraven v revizi Cenové osnovy r2, uveřejněné s Vysvětlením ZD č.9. Řádek 115 je pouze název kapitoly a slouží k součtu položek na řádcích 116 až 195. Nevyplnuje se v něm žádná položka. Protipožární ucpávky uvádějte do položky na řádku 109. Lešení a přípomoc jsou zahrnuty ve všech položkách, ke kterým budou lešení a/nebo přípomoc využity.

Zadavatel v této souvislosti pro vyloučení pochybností uvádí, že účastníci jsou povinni zahrnout do nabídkové ceny vše pro řádné splnění smlouvy o dílo; položky cenové osnovy neslouží pro vymezení předmětu plnění ani jeho rozsahu, ale zejména pro postup fakturace. Zadavatel v této souvislosti odkazuje zejm. na odst. 2.1.5 smlouvy o dílo: *„Pokud konkrétní činnost, kterou je Zhotovitel povinen provést podle této Smlouvy, není výslovně uvedena v žádné položce (Cenovém milníku) Cenové osnovy, nezakládá to nárok Zhotovitele na navýšení Celkové ceny díla. Takovou činnost Zhotovitel přiřadí do a uplatní v technologicky a časově nejbližším Cenovém milníku“.*

Žádost o vysvětlení č. 14.2:

„V cenové osnově se objevují položky EZS a PZTS. EZS na řádcích 173 EZS- rozvody a 177 EZS- kompletace a zapojení, PZTS pak na řádcích 190 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) – rozvody a 191 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) - kompletace a zapojení. Dle informací v části ZD Zařízení slaboproudé elektrotechniky D.1.4.h.0 odstavec 4. jsou tyto položky duplicitní, resp. PTZS = EZS. Prosíme o informaci, kterou položku máme oceňovat.“

Odpověď zadavatele č. 14.2:

Zadavatel shodný dotaz vypořádal v odpovědi č. 12.2, na kterou tímto odkazuje.

Žádost o vysvětlení č. 14.3:

„V cenové osnově není položka školního rozhlasu, která je uvedena v části ZD Zařízení slaboproudé elektrotechniky D.1.4.h.01 - odstavec 8. ŠKOLNÍ ROZHLAS A ŠKOLNÍ ZVONĚNÍ. Má být tato položka součástí nabídky či nikoliv?“

Odpověď zadavatele č. 14.3:

V dokumentu D.1.4.h_ESLAB_POZADAVKY_OBJEDNATELE je uvedeno v části 8.Školní rozhlas, že jako školní rozhlas bude využit nouzový zvukový systém, který bude instalován dle požadavku PBR. V Cenové osnově jej tedy zahrňte do části EPS, ERO na řádcích 156, 157.

Zadavatel pro úplnost odkazuje na druhý odstavec odpovědi č. 14.1.

Žádost o vysvětlení č. 14.4:

„Vzhledem ke svažitosti pozemku předpokládáme terénní práce na parkovištích, v koordinační situaci není zakresleno žádné svahování. Je tedy uvažováno, že plocha parkingu bude kopírovat stávající terén, nebo bude v uvedených spádech a na jižní straně plochy pak bude nutné provádět násypy?“

Odpověď zadavatele č. 14.4:

Jak tazatel uvádí, na výkrese jsou uvedeny spádové klíny, které jsou navrženy tak, aby voda odtékala do uličních vpustí. Projektant při zpracování realizační dokumentace doplní podélné sklony komunikací dle příslušných předpisů a norem. Při dodržení těchto předpokladů vzniknou na jižní straně násypy.

Tímto vysvětlením nedochází ke změně lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel toto vysvětlení uveřejňuje, přestože žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla podána po lhůtě dle § 98 odst. 3 zákona. Z toho však nelze dovozovat, že zadavatel zodpoví i další opožděné žádosti.

V Drahelčicích dne 2. 6. 2025

Ing. Petra Ďuranová, předsedkyně svazku