



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Změna zadávací dokumentace

Vážená paní / Vážený pane,

v zastoupení zadavatele **Obec Radostice, Sokolská 11, 664 46 Radostice, IČ: 00487520** Vám v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Rekonstrukce stávající komunikace, ul. Prostřední k. ú. Radostice**“.

- 1) V zadávací dokumentaci není stavební povolení a nejsou doklady vyjádření dotčených orgánů.
Prosíme o jejich doložení.

- 2) V Zadávací dokumentaci ve Výkazu výměr je položka:

47	91_002_001	D + M přeložky inženýrských sítí	sada	1,00000
----	------------	----------------------------------	------	---------

V Technické zprávě je uvedeno:

Přeložka NN

V rámci staveniště se nachází kabelové rozvody VN a NN, které budou před zahájením rekonstrukce komunikace přeloženy. Bude řešeno samostatnou akcí.

Ve vyjádření e.on ze dne 22. 11. 2017, zn. S40325-16213052 je uvedeno:

- 1) Před započítím uvažované stavby musí dojít k přeložení stávajících kabelových rozvodů VN a NN ve správě ECZR, jenž bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal). Upozorňujeme vyvolavatele, že je vhodné v dostatečném předstihu vyřídit vše potřebné (cca 18 měsíců).

Ve vyjádření CETIN ze dne 24. 10. 2017, číslo jednací 750532/17 je uvedeno:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto Výzvě je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

Týká se tedy položka ve Výkazu výměr: D + M přeložky inženýrských sítí, těchto přeložek? Pokud ano, pro její ocenění je potřeba znát cenu přeložek od dodavatelů e.on i CETIN. Jsou již na tyto přeložky uzavřeny Smlouvy o přeložení nebo jsou již tyto přeložky zhotoveny?

Pokud se tato položka netýká přeložek kabelů VN a NN společnosti e.on a přeložky telefonních kabelů společnosti CETIN, o které přeložky jde? Z předložené Zadávací dokumentace ani z označení množství 1 sada toto není patrné.

Žádáme objasnění.

3) V Technické zprávě je uvedeno, že objekty na stávajících inženýrských sítích, uzávěry vody, kanalizační šachty a mířící dešťových vpustí budou ponechány a v případě potřeby upraveny dle nové úpravy terénu. Tato položka není ve výkazu výměr. Žádáme doplnění.

4) V Technické zprávě je uvedeno, že vodoměrné šachty, popřípadě kanalizační šachty zasahující do parkovacích stání budou upraveny dle potřeby na únosnost pro pojezd osobním autem. Položka pro tyto úpravy není ve výkazu výměr. Žádáme doplnění.

5) V Technické zprávě je uvedeno, že do vozovky jsou uloženy chráničky pro případné rozvody VO a NN, telefon a kabelovou televizi. Poloha a množství těchto chrániček není uvedena v Zadávací dokumentaci ani ve Výkazu výměr. Žádáme doplnění.

6) V Technické zprávě je uvedeno, že rozvody NN, VO a slaboproudu budou uloženy do chrániček v celé délce tam, kde se plánují nové vjezdy do RD nebo zahrad. Toto není blíže specifikováno v situaci ani ve Výkazu výměr. Žádáme doplnění.

7) Jednotlivé části komunikace jsou odděleny nájezdovými obrubníky 150/150/1000 mm (uvedeny v Technické zprávě i ve Vzorovém příčném řezu). Tyto nejsou ve výkazu výměr. Žádáme doplnění.

8) V některých místech komunikace s podélným sklonem odvodnění menším než 0,5% je navržena přídlažba pro odvedení srážkových vod. Tato není ve Výkazu výměr. Žádáme doplnění.

9) Drenáž je zaústěna do kanalizace přes ztracenou drenážní šachtičku. Tato není ve výkazu výměr. Žádáme doplnění.



- 10) Na stavbě nebyl proveden geologický průzkum. Po posouzení geotechnikem je navrhovaná sanace pláně pouze položením geotextilie s ochrannou vrstvou šterkopísku. Dále pro komunikaci a parkovací stání není uveden požadovaný E_{def02} a pro případ, že tento nebude dosažen, není navržena sanace pláně, chybí i ve výkazu výměr. Žádáme objasnění.
- 11) V Technické zprávě je uvedeno, že pro dešťové vpusti 5 a 6 budou vybudovány nové přípojky napojení na nově navrženou kanalizaci. Tyto přípojky chybí ve Výkazu výměr. Žádáme doplnění.
- 12) V Technické zprávě je uvedeno, že chodníky a zpevněné plochy jsou lemovány zahradním obrubníkem 50/5/25 s osazením do betonu s opěrkou. Ve vzorovém příčném řezu je uveden zahradní obrubník 100/5/25 a ve výkazu výměr je položka:

59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	675,00000
-----------	---	-----	-----------

Odpovědi:

k bodu 1) stavební povolení a vyjádření dotčených orgánů bylo součástí dokladové části projektu a předáváme vám je v souborech pdf.

k bodu 2) Přeložky inženýrských sítí NN a Cetin budou řešeny individuálním způsobem dodavatele ze strany majitelů nebo provozovatelů přeložek. Žádáme účastníky aby položku 47 ve VV nacenili nulou.

k bodu 3) Položky, které nejsou uvedeny ve VV účastníci nenaceňují. Pokud se potřeba víceprací či méněprací objeví v průběhu realizace, bude řešena dodatkem ke smlouvě o dílo tak, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo. Účastníci naceňují pouze položky uvedené ve VV, který je nadřazený projektové dokumentaci.

k bodu 4) Položky, které nejsou uvedeny ve VV účastníci nenaceňují. Pokud se potřeba víceprací či méněprací objeví v průběhu realizace, bude řešena dodatkem ke smlouvě o dílo tak, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo. Účastníci naceňují pouze položky uvedené ve VV, který je nadřazený projektové dokumentaci.

k bodu 5) Položky, které nejsou uvedeny ve VV účastníci nenaceňují. Pokud se potřeba víceprací či méněprací objeví v průběhu realizace, bude řešena dodatkem ke smlouvě o dílo tak, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo. Účastníci naceňují pouze položky uvedené ve VV, který je nadřazený projektové dokumentaci.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

k bodu 6) Položky, které nejsou uvedeny ve VV účastníci nenaceňují. Pokud se potřeba víceprací či méněprací objeví v průběhu realizace, bude řešena dodatkem ke smlouvě o dílo tak, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo. Účastníci naceňují pouze položky uvedené ve VV, který je nadřazený projektové dokumentaci.

k bodu 7) Položky, které nejsou uvedeny ve VV účastníci nenaceňují. Pokud se potřeba víceprací či méněprací objeví v průběhu realizace, bude řešena dodatkem ke smlouvě o dílo tak, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo. Účastníci naceňují pouze položky uvedené ve VV, který je nadřazený projektové dokumentaci.

k bodu 8) Položky, které nejsou uvedeny ve VV účastníci nenaceňují. Pokud se potřeba víceprací či méněprací objeví v průběhu realizace, bude řešena dodatkem ke smlouvě o dílo tak, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo. Účastníci naceňují pouze položky uvedené ve VV, který je nadřazený projektové dokumentaci.

k bodu 9) Položky, které nejsou uvedeny ve VV účastníci nenaceňují. Pokud se potřeba víceprací či méněprací objeví v průběhu realizace, bude řešena dodatkem ke smlouvě o dílo tak, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo. Účastníci naceňují pouze položky uvedené ve VV, který je nadřazený projektové dokumentaci.

k bodu 10) Nebyl proveden geologický ani hydrogeologický průzkum. Sanace pláň bude upřesněna během realizace. Aktuálně žádáme účastníky, aby nacenili pouze položky uvedené ve VV.

k bodu 11) Tyto přípojky nejsou součástí projektové dokumentace. Přípojky pro dešťové vpusti budou provedeny dodavatelem nové kanalizace a budou osazeny jenom vpustmi.

k bodu 12) Naceňte položku se šířkou obrubníku 50 mm (u chodníků). Žádáme účastníky o opravu položky a nacenění položky se šířkou obrubníku 50 mm.

Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 19. 8. 2019 do 9:00.