

Č. j.: 531/20/ 123 /2022
vyřizuje: Ing. Jan Holý
tel.: 572 530 165, 730 527 659
e-mail: jan.holy@svkuh.cz

ZADAVATEL:
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
IČO: 49453866

V Uh. Hradišti 18. 1. 2022

Veřejná zakázka:
„Uherský Brod, ul. Nivnická – rekonstrukce vodovodního řadu A-1“ – projektová dokumentace

Věc: Dodatečné informace k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku č. I

Jako zadavatel zakázky malého rozsahu uveřejněné na profilu zadavatele Vám poskytujeme následující dodatečné informace:

Dotaz č. 1/I:

Dle návrhu smlouvy čl. 2. odst. 2.4 je součástí předmětu plnění geodetické doměření chybějících údajů. Lze to chápat tak, že nějaká část zájmového území je již zaměřena a je potřeba doměřit pouze část? Pokud ano, jak velký rozsah území je potřeba doměřit? (Možno uvést např. v ha nebo v % z celkového území).

Odpověď č. 1/I:

SVK, a. s. nemá geodetické zaměření zájmového území. K dispozici je pouze Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje z datového skladu (JDTM-ZK): <http://www.jdtm-zk.cz> a další podklady uvedené v návrhu smlouvy o dílo. Geodetickým doměření chybějících údajů je míněno geodetické zaměření v rozsahu potřebném pro řádné zpracování projektové dokumentace.

Dotaz č. 2/I:


V zadání není nijak zmíněno dotčení stávajících vodovodních přípojek rekonstrukcí vodovodu. Má se tedy uvažovat, že vodovodní přípojky budou pouze přepojovány v místě výměny vodovodu, případně doplněny, v případě změny polohy vodovodu, o délku jeho stranové přeložky od původního vodovodu?

Odpověď č. 2/I:

Ano, stávající vodovodní přípojky budou pouze přepojeny na nové vodovodní potrubí řadu A-1. Při změně trasy vodovodního potrubí řadu A-1 budou vodovodní přípojky, které budou křížit navrženou trasu vodovodu, zkráceny a přepojeny v místě křížení. Vodovodní přípojky, které bude nutné prodloužit k nově navržené trase vodovodu, budou prodlouženy pouze o nezbytně nutnou délku od stávající trasy vodovodu.

S pozdravem **Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.**
Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

-1-



Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.