



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

„Blansko, lávka přes řeku Svitavu“

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

**podlimitní veřejná zakázka na stavební práce ve smyslu § 14 odst. 3 a § 26 zákona
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona**

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: Město Blansko
Sídlo: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
IČO: 00279943
Zastoupený: Ing. Jiřím Crhou, starostou města
Profil zadavatele: <https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/f74cd235-5521-43e6-ba0c-7b577d14a783>

IDENTIFIKACE SMLUVNÍHO ZÁSTUPCE ZADAVATELE (v souladu s § 43 ZZVZ)

Název: IK consult s.r.o.
Sídlo: Živného 1254/8, 635 00 Brno
Kontaktní adresa: Lipová 906/1, 602 00 Brno
IČO: 27713326
Zastoupená: Mgr. Iljou Kašíkem, jednatelem
Kontaktní osoba: Mgr. Dominik Lukács, advokát, v zastoupení IK consult s.r.o.
email: d.lukacs@ikconsult.cz, tel.: +420 739 596 431

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona sděluje vysvětlení zadávací dokumentace takto:

Dotaz č. 1:

SO 201 – Pol.č.58, 421321118R00, Mostní nosné desky nebo klenby z ŽB beton C 30/37

Nalezli jsme rozpor v zadávací dokumentaci a ve výkazu výměr. V PD a TZ je beton C35/45 XC4, XF4, XD3, ale ve výkazu výměr je beton C30/37 XF4.

Žádáme zadavatele o kontrolu položky a případně opravu soupisu prací.

Odpověď zadavatele:

Technická zpráva uvádí mylně třídu betonu C35/45 pro filigrány a monolitickou desku. Dle výkazu výměr a též dle statického posouzení má být užito třídy betonu C30/37 a toto je správně. Výkaz výměr se tedy v tomto případě nemění. Součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je opravená technická zpráva projektové dokumentace.

Dotaz č. 2:

SO 201 – Pol.č.76, 171156702000R, Jeřáb mobil. na autopod. 70MG GROVE 870 B

Po konzultaci s jeřábníckými firmami se jeřáb, který je uveden ve výkazu výměr běžně nenachází v ČR, proto žádáme zadavatele o úpravu položky a možnost nabídnout i jiné rovnocenné řešení.

Odpověď zadavatele:

Jeřáb uvedený ve výkazu výměr je pouze vodičkem, o jakou techniku se jedná. Není požadováno užití přesně uvedeného typu a výrobce. Účastníci pod předmětnou položkou ocení jeřáb, který navrhnou užít. Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zůstává beze změny.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do **12. 8. 2025, 10:00 hod.**

V Brně dne 4. 8. 2025

.....
Mgr. Dominik Lukács, advokát
v zastoupení IK consult s.r.o.