

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	ČÍHAŇ – VÝSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE
Druh veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka dle § 26 zákona. Veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 odst. 3 zákona. Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona.
Zadavatel:	Obec Číhaň Číhaň 26, 341 42 Číhaň IČO: 005 73 477
Zástupce zadavatele:	DOMOZA projekt s.r.o. Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň IČO: 281 45 089

V Plzni, 13.1.2023

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel veřejné zakázky s názvem POŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JSDH CHUDENÍN, sděluje uchazečům vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se dané k veřejné zakázce, jež byla vyhlášena dne 4.1.2023.

Dotaz č. 1 ze dne 10. 1. 2023

Dobrý den,

žádáme o upřesnění položek viz níže.

Děkujeme za informace.

298	M	Po138	Technologie poplachové sirény	kpl	1,00
	PP		Technologie poplachové sirény		
299	M	Po139	Technologie Fotovoltaické elektrárny	kpl	1,00
	PP		Technologie Fotovoltaické elektrárny		

Odpověď na dotaz č. 1 ze dne 10.1.2023

Technologie Fotovoltaické elektrárny

V PD byl zpracován, pouze obecný návrh pro připojení fotovoltaické elektrárny, včetně ceny – bude upřesněno dodavatelem FVE, včetně žádosti o připojení na ČEZ, s upřesněním výkonu FVE.

V technické zprávě je uvedeno: (*Příloha č.1 a 2 Vysvětlení dodatečných informací č. 1*)

6. Fotovoltaická elektrárna:

Na střeše objektu bude umístěno 30 ks fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 12,15 kWp. Tyto panely budou napojeny DC vodiči 6 mm², přes samostatné odpojovače a přepětové ochrany do střídače DC/AC o výkonu 12,0 kW. Střídač bude připojen kabelem CYKY 5Jx6 mm² přes samostatný AC rozvaděč do rozvaděče RK na spotřebu

elektrické energie pro vytápění a ohřev vody. Celá technologie fotovoltaické elektrárny bude umístěna v kotelně, místnost č. 2.03. Před realizací FVE musí být technologie konzultována s dodavatelem fotovoltaického systému.

Technologie poplachové sirény

U sirény se uvažovala pouze příprava, aby bylo možno tuto sirénu v budoucnu případně instalovat, proto je tam přívod z rozvaděče. Sirénu máme na staré zbrojnici, proto jen příprava instalace pro její možné přemístění.

Dotaz č. 2 ze dne 11. 1. 2023

Dobrý den.

Žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace k výběrovému řízení „ČÍHAŇ – VÝSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE“.

1. V soupisu prací uvedený typ zdíva a množství neodpovídá projektu.
2. V kapitole 762 Konstrukce tesařské je uvedeno řezivo na krov z dubu, je to omyl ?

Děkujeme

S přáním krásného dne

Odpověď na dotaz č. 2 ze dne 11. 1. 2023

Byla provedena aktualizace a doplnění výkazu výměr ((Příloha č.3 Vysvětlení dodatečných informací č. 1) na základě dotazu uchazeče v níže uvedených položkách.

- pol. č. 13 doplněna
- pol. č. 14 odstraněna
- pol. č. 649 nová doplněna
- Pol. 539 - Omyl, opraveno je smrkové

Dotaz č. 3 ze dne 11. 1. 2023

Věc: ČÍHAŇ - VÝSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE

Vážení,

Žádám Vás o dodatečné informace k výše uvedenému výběrovému řízení:

- Objekt SO 01 - oddíl 1_Zemní práce (položka č. 1 – 5) a oddíl 2_Zakládání (položka č. 6 – 12) – nesouhlasí výkaz výměr s projektovou dokumentací

Odpověď na dotaz č. 3 ze dne 11. 1. 2023

Byla provedena aktualizace a doplnění výkazu výměr ((Příloha č.3 Vysvětlení dodatečných informací č. 1) na základě dotazu uchazeče v níže uvedených položkách.

Byla provedena aktualizace a doplnění VV na základě dotazu uchazeče v níže uvedených položkách.

zemní práce

- pol.651 nová doplněna
- pol. 652 nová doplněna

- pol. 4 opravena
- pol. 5 opravena

základy

- pol. 60 opravena
- pol. 7 zůstává
- pol. 8 zůstává
- pol. 9 opravena
- pol. 10 opravena
- pol. 11 opravena
- pol. 12 opravena

Pol. 650 není obsazena

Upozorňujeme uchazeče, že přílohou tohoto Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 je nová složka Příloha č. 3 Položkový rozpočet – verze k 13.1.2023. Uchazeči jsou povinni použít při zpracování svých nabídek tyto podklady. Všichni uchazeči, kteří ve svých nabídkách použijí původní dokumenty, budou z další účasti v zadávacím řízení vyloučeni.

Z důvodu zveřejnění dokumentu Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a jeho příloh dochází k posunu termínu lhůty pro podání nabídek a termínu otevírání nabídek:

Výzva k podání nabídek – kapitola 3. LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK, str. 2:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **1.2.2023 v 9:00 hodin**.

Zadávací dokumentace – kapitola 7. TERMÍN A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK, str. 6:

Otevírání nabídek se uskuteční v souladu s § 109 odst. 1 bez zbytečného odkladu po ukončení lhůty pro podání nabídek, tzn. **1.2.2023 v 9:01 hodin** prostřednictvím elektronického nástroje.

Ostatní podmínky zadávacího řízení zůstávají beze změny a uchazeči jsou povinni se jimi řídit.

.....
Ing. Jaroslava Konvalinková

DOMOZA projekt s.r.o.

Příloha č. 1: Hromosvod + FVE

Příloha č. 2: TZ Hasičárna Číhaň + FVE

Příloha č. 3: Položkový rozpočet – verze k 13.1.2023