

„Zateplení ZŠ Blažkova“

Dodatečná informace zadavatele k zadávacím podmínkám

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění poskytuje zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz č. 4 ze dne 21.6.2013

Dobrý den,

po obdržení dodatečných informací č.3 na akci „Zateplení ZŠ Blažkova“, nebylo stále jasné upřesněno, o jaký typ zasklení se konkrétně jedná.

- 1. Výpis plastových prvků – tabulka např. SO01 Pavilon UVMV
Označuje KLASICKÉ izolační dvojsklo 4-16-4*

Ovšem v dodatečných informacích je uvedena odpověď: zasklení – ochrana osob proti poranění, což značí CONNEX 33,1-16-4

S ohledem na finanční rozdíl skel CONNEX, v počtu oken a velkém množství m2 se jedná o poměrně velkou částku.

- 2. Výpis zámečnických prvků – tabulka např. SO01 Pavilon UVMV
Označuje bezpečnostní sklo CONNEX a zde není rozpor s odpovědí.*
- 3. Prosím blíže specifikovat ochranu proti slunečnímu záření.
Fyzikálním parametrem nebo určitým prvkem.
Nebo se jedná o INTERIER. ŽALUZIE dle popisu u některých prvků v tabulce výpisu prvků.*

Odpověď zadavatele:

Pro všechna okna platí zasklení tepelně izolačním sklem s $U_{okna}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{skla}= \text{min. } 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, sklo bezpečnostní jednostranné (např. výše uvedené sklo CONNEX nebo jiné s obdobnými technickými parametry), ochrana proti slunečnímu záření a otvíravá křídla včetně pojistky proti samovolnému zavření.

Dále budou okna opatřena venkovními nebo vnitřními žaluziemi dle tabulek výpisů prvků.

Za správnost:

Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna