

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám I.

Veřejná zakázka: REKULTIVACE SKLÁDKY S-003 RONOVO NAD SÁZAVOU – PLOCHA č. 4

Zadavatel: Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČ: 00268097

Zadavatel obdržel tyto žádosti o dodatečné informace:

1)

V objektu 008A Technická rekultivace jsme objevili rozpor mezi PD a výkazem výměr. V PD je uvažována geotextilie Geofiltex 800 g/m², ve výkazu výměr geotextilie Geofiltex 400 g/m². Jakou geotextilii máme kalkulovat?

Odpověď:

Geotextilii kalkulovat 800g/m², tak jak je uvedeno v technické zprávě a výkresu 008A/8, údaj ve výkazu výměr 400 g/m² je přepis (nesprávný údaj). Děkujeme za upozornění.

2)

V objektu 008A Technická rekultivace nám nesedí výměry u ochranné geotextilie. Montáž geotextilie je celkem 19 302 m², dodávka pak pouze 9 651 m². Předpokládáme, že izolační folie PEHD bude chráněna z obou stran, proto si tímto dovoluujeme požádat o opravu množství u dodávky geotextilie.

Odpověď:

Výměra geotextilie je uvedena správně, bude aplikována pouze jako ochranná vrstva shora, pod folií je projektovaná vyrovnávací vrstva s jemnozrnné zeminy, takže k poškození by nemělo dojít. Dvojnásobná výměra u pol. 17,18 je určena pro pokládku geotextilie a izolační folie.

Zadavatel výše uvedené dodatečné informace nepovažuje za úpravu (změnu) zadávacích podmínek dle § 40 odst. 3), ale pouze za administrativní úpravy. Zadavatel z těchto důvodů nepřistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Přibyslavi dne 18. 8. 2014

Zpracoval: Ing. Jan Tomek, administrátor VZ