

Zadavatel, Severočeská teplárenská, a.s., obdržel, v souladu s ustanovením článku 4, odst. 4.1 Zadávací dokumentace, níže uvedené žádosti na vysvětlení zadávacích podmínek (Zadávací dokumentace) na zakázku:

„Modernizace rozvodů tepla Most ST, a. s. v roce 2020 - REKO potrubí TV a ÚT“ (ev. č. zakázky: ST-2019-001-D),

ke kterým tímto uvádí následující vysvětlení k zadávacím podmínkám (odpověď):

Soupis dotazů účastníků a odpovědi zadavatele Vysvětlení zadávacích podmínek (dodatečná informace) č. 1

Dodatečná informace č. 1

Dotaz:

Dobrý den.

V ZD uvádíte ve VV i TZ, že pro rozvody TV a TVC je požadováno potrubí PE-Xa s izolací z PUR pěny svařované na tupo. Trvá zadavatel na tomto způsobu řešení nebo umožňujete použití i jiného systému např. lisovaný nebo šroubovací spoj? Děkuji

Odpověď zadavatele:

V Zadávací dokumentaci pro shora uvedenou zakázku, čl. 2, odst. 2.3 Rozsah plnění zakázky je vždy uvedeno, že zadavatel požaduje plastové předizolované potrubí polybuten (PB), nikoliv potrubí PE-Xa, jak je uvedeno ve výkazu výměr PD. Zadavatel tedy v souladu s aktuální Zadávací dokumentací **požaduje pouze použití plastového předizolovaného potrubí polybuten (PB).**

Zadavatel požaduje, aby potrubí plastové bylo **svařováno pouze polyfúzně nebo na tupo.** Použití lisovaného nebo šroubovacího spoje zadavatel neumožňuje.

V Mostě - Komořanech dne: 15.5.2019

Za zadavatele



Diana Stejskalová
kontaktní osoba zadavatele
Severočeská teplárenská, a.s.