

OBEC ŘÍČANY

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

**Navýšení kapacity Mateřské školy
v obci Říčany u Brna II.**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Obklady a dlažby

1. obklad
 - formát je 150x150 mm?
 - jakou má mít barvu?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Barva obkladu je uvedena v technické zprávě stavební části projektové dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde opravil předmětnou položku. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Obklady a dlažby

1. dlažba:
 - formát je 100x100x6 mm (35 – 45 ks/m², tj cca 200x100 mm)?
 - jakou má mít barvu?
 - dlažba má být keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 45 ks/m² " dlažba 100/100/6mm, protiskluznost R10, tř. odolnosti PEI3" ... když je na vysoké mechanické namáhání i do exteriéru, postačí jen PEI 3 (dlažba pro zmíněné účely mívá PEI 4 a více)?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí, že barva dlažby bude upřesněna v rámci autorského dozoru stavby. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde opravil předmětnou položku. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Výplně otvorů

je možné okna a dveře výšky 2.750mm rozdělit nadsvětlíkem?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel uvádí, že okno ani dveře nelze dělit.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Výplně otvorů

U hliníkové prosklené stěny je výplň dřevěné křídlo. Je nějaká možnost alternativy?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel požaduje dřevěné křídlo, jak je uvedeno v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Nesoulad třídy betonu základové desky, TZ a výkaz výměr hovoří o tř. C20/25 XC2, výkresová část PD uvádí třídu betonu C25/30 XC2. Která hodnota platí?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel uvádí, že beton základové desky má být min. C20/25 XC2.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde doplnil předmětnou položku. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6::

Množství KARI sítí v projektové části stavebně konstrukčního řešení (výkres základových konstrukcí) neodpovídá vykázanému množství v soupisu prací (výkazu výměr- položkovému rozpočtu) v oddíle 2 Zadání.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6::

Zadavatel uvádí, že platí množství KARI sítí dle armovací dokumentace.

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde opravil předmětnou položku. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Nová gastro technologie výdeje jídel je součástí zadávací dokumentace? Některé položky soupisu prací v rámci ZTI jsou označené jako dodávka gastru, nicméně samostatný výkaz pro gastro v soupisu prací chybí.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Zadavatel jako součást Projektové dokumentace poskytl dokument s názvem Dodatek č.1 PD, který je součástí Projektové dokumentace, kde objasnil, že některé položky projektové dokumentace nejsou součástí výběrového řízení. Zadavatel poskytuje opětovně tento dokument jako přílohu č. 2 tohoto souboru vysvětlení předmětný dokument.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 2. 5. 2022 do 11:00 hodin.**

Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2 Dodatek č. 1 PD

V Brně

Ing. Jan
Ševčík

Digitálně podepsal

Ing. Jan Ševčík

Datum: 2022.04.22

13:59:19 +02'00'

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele